

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania nr RU/RB/17/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Remont instalacji elektrycznej WLZ i tablic bezpiecznikowych na Wydziale Filologii,  
Katowice PL. Sejmu Śląskiego 1.”**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej istniejącej instalacji. Należy wykonać i przedłożyć dokumentację powykonawczą.

**Pytanie nr 2:**

Czy remont tablic dotyczy także wymiany obudów czy tylko zabezpieczeń w tych obiektach?. Proszę o udostępnienie schematów tablic.

**Odpowiedź:**

Remont dotyczy montażu nowych tablic bezpiecznikowych.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o udostępnienie przedmiarów w formie szczegółowej z uwzględnieniem materiałów w pozycjach.

**Pytanie nr 4:**

Ponieważ do Przedmiaru robót – załącznik nr 2B zamówienia nie dołączono wykazu materiałów planowanych do wbudowania przy remoncie instalacji elektrycznej, prosimy o podanie:

1. pkt. 1 przedmiaru – jakie typy i średnice rur (120m) są przewidziane do zabudowy?
2. pkt. 8 przedmiaru - jakie typy wyłączników (8szt) są przewidziane do zabudowy?
3. pkt. 12 przedmiaru – jakie aparaty (16szt.) przewiduje się w wycenie robót?
4. pkt. 15 przedmiaru – na jakie napięcie znamionowe mają być przewody YDYp?
5. pkt. 16 przedmiaru – jakie typy rozłączników (170szt.) są przewidziane do zabudow?

Oczekuje na szybkie zamieszczenie na stronie internetowej wykazu materiałów planowanych do wbudowania przy remoncie instalacji elektrycznej dla obiektywnej i prawidłowej wyceny planowanych prac.

**Odpowiedź:**

Poz. 1 – rura  $\varnothing$  47 mm PCV

Poz. 8 – wyłącznik C60N 63 A – 4 szt.

C60N 80A – 4 szt.

Poz. 12 – tablica bezpiecznikowa RN 3x12s – 16 szt.

Poz. 15 – na napięcie 750 V ( przebiecia izolacji)

Poz. 16 – wyłącznik FR 104 – 63A – 16 szt.

– wyłącznik różnicowo-prądowy 25 (0,03A) – 85 szt.

– wyłącznik nadmiarowo-prądowy – 69 szt.

**Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIAŻĄCE.**

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Krystyna Solak

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
mgr Monika Klein