

Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania nr RU/RB/25/09 na Remont 26 pokoi, remont podestów i schodów na dwóch klatkach schodowych, remont portierni, wymiana skrzydeł drzwiowych w pozostałych pomieszczeniach w Domu Studenta nr 3 zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Suchej 7B”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Roboty budowlane

1. Poz. 66 – proszę o rysunek ścianki o wymiarach 1,3 x 2,5 na załączonym rysunku brak ścianki o tych wymiarach
2. Poz.67 – pow. Drzwi aluminiowych ujęto w poz. 66
3. Brak w przedmiarze obudowy mebla od wewnątrz z płyt w okleinie z półeczką od strony wnętrza portierni – czy ująć

Odpowiedź:

1. Rysunek w załączeniu.
2. W poz.66 pomniejszyć obmiar powierzchni ścianki aluminiowej o powierzchnię drzwi aluminiowych policzonych w poz.67 tj. o $0,9 \times 2,5 = 2,25 \text{m}^2$.
3. Doliczyć pozycję nr 68a jako kalkulację własną : Montaż szafek od wewnątrz portierni z płyt w okleinie z półeczką ,dwudrzwiowe .
Obmiar: $0,9 \times 2,5 = 2,25 \text{m}^2$

Pytanie nr 2

Czy sporządzone przez wykonawcę kosztorysy winny być sporządzone w formie szczegółowej (otwartej), czy mogą być sporządzone w formie uproszczonej?

Odpowiedź:

Sposób sporządzania kosztorysu ofertowego został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części II pkt. 3 „Przygotowanie oferty” oraz w załączniku nr 2a Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie nr 3:

Czy płytki na posadzkę i na schody wewnątrz budynku, o którym mowa w przedmiarze, mają być płytkami zwykłymi czy antypoślizgowymi?

Odpowiedź:

Zastosować płytki antypoślizgowe.

Pytanie nr 4:

Czy można uzyskać przedmiary robót w wersji elektronicznej?

Odpowiedź:

Przedmiary robót w wersji elektronicznej zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.us.edu.pl załącznik nr 2b i 2c

Sporządził:
Specjalista:

Krystyna Solak

Zatwierdził:
Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Monika Klein