

Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
 ul. Bankowa 12
 40-007 Katowice

Katowice, 19.09.2011r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NR 2 NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania nr RU/RB/20/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

„Adaptacja pomieszczeń przyziemia w budynku nr 1 (budynek H) w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1 na pomieszczenia laboratoryjno-badawcze – etap I”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy zamieszczony w dokumentacji przetargowej przedmiar robót budowlanych jest zgodny z zakresem robót przewidzianych do realizacji.

Z opisu technicznego wynika, że projekt obejmuje również wykonanie modernizacji poziomu I-go pietra, obejmującego wykonanie pracowni i sal wykładowych, na które to roboty brak przedmiaru. Prosimy zatem o uzupełnienie przedmiaru obejmującego wykonanie modernizacji I etapu piętra lub potwierdzenie, że zakres robót objętych przetargiem nie dotyczy nadmienionej I-go pietra.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa załączona do postępowania przetargowego jest opracowaniem całościowym inwestycji.

W skład I etapu inwestycji objętej przetargiem wchodzi:

- przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie przyziemia – segment zachodni;
- izolacja przeciwwilgociowa ścian przyziemia wraz z drenażem opaskowym dla segmentu zachodniego;
- dodatkowa linia zasilania energetycznego ze stacji średniego napięcia zlokalizowanej w nowobudowanym obiekcie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Przedmiar załączony do postępowania przetargowego jest wyciągiem z przedmiaru całościowego i dotyczy I etapu inwestycji. Przebudowa pomieszczeń pierwszego pietra nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w kolejnych pismach.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:
 Przetargowej:

mgr Małgorzata Peroń

Przewodniczący Komisji

mgr Katarzyna Poprawa