



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Uniwersytet Śląski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Katowice, 28.09.2011r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NR 9

NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania nr RU/RB/19/11 na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
„Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

„Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga od producenta mebli laboratoryjnych atestu PZH na wykonywane meble laboratoryjne?
2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do wykonanych mebli certyfikatu zgodności z normą PN-EN 13150 -- Stoly robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania i metody badań?
3. Czy stół typu Labor 6000 wymieniony w specyfikacji to typowy stół nie różniący się od pozostałych, czyli stół na stelażu stalowym z profili malowanych farbą proszkową z blatem wykonanym z konglomeratu kwarcowo-granitowego AGLIODROM?
4. Czy opis mebli laboratoryjnych, wymogi formalne dotyczące ich produkcji, jak i opisy materiałów użytych do ich produkcji zawarty w punkcie „OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące mebli laboratoryjnych:” (w specyfikacji CZĘŚĆ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM 3.2.1 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM SPECYFIKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH strona 58) dotyczy się wykonania wszystkich mebli laboratoryjnych dostarczonych w tym przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad.1. Zamawiający wymaga atestu PZH na wykonywane meble laboratoryjne.
- Ad.2. Zamawiający wymaga dołączenia do wykonanych mebli certyfikatu zgodności z normą PN-EN 13150 na stoły laboratoryjne.
- Ad.3. Zamawiający potwierdza, iż stół typu Labor 6000 to stół typowy, nie różniący się od pozostałych - ważne jest zachowanie wymiarów.
- Ad.4. Zamawiający wymaga aby wymogi formalne zawarte w punkcie „Ogólne wymagania dotyczące mebli laboratoryjnych „ w SIWZ CZĘŚĆ III OPZ TOM 3.2.1 odnosiły się wyłącznie do mebli dostarczanych w ramach tego przetargu do budynku laboratorium Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Pozostałe Wydziały nie określiły tak szczegółowo swoich wymagań.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

**Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW
WIĄŻĄCE.**

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w kolejnych pismach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Katarzyna Poprawa