



Katowice, 03 czerwca 2013r.

Uczestnicy postępowania
nr 7/Al/4.8/UG/2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (nr sprawy: 7/Al/4.8/UG/2013) na opracowanie audytu energetycznego (końcowego) dla inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

W związku z otrzymanym zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania:

„Proszę o podanie następujących informacji dotyczących budynku:

1. powierzchnia użytkowa
2. ilość kondygnacji (łącznie z piwnicą)
3. jakie są instalacje, poza elektryczną i wodną (co, gaz, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, rekuperatory)
4. jaki był zakres modernizacji (czy tylko ciepłota i ewentualnie stolarka)
5. jakie informacje Państwo spodziewają się uzyskać z "audytu końcowego" (mogą być wyliczone wskaźniki Ep, Ek, zapotrzebowanie energii na ogrzewanie i wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej a także maksymalne zapotrzebowanie mocy czyli tzw moc zamówiona będąca stałym składnikiem kosztów ogrzewania)
6. czy w ramach zlecenia należy też wykonać świadectwo (certyfikat) energetyczne (zgodnie z prawem budowlanym po termomodernizacji należy taki dokument sporządzić)
7. czy będzie dostępna dokumentacja budowlana, na podstawie której wykonano modernizację”

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Powierzchnia użytkowa 6881m², kubatura 24164m³;
2. Ilość kondygnacji – 4 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna;



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

3. Instalacje przed termomodernizacją – na ostatniej kondygnacji zamontowane są klimakonwektory (grzanie-chłodzenie) wraz z wentylacją mechaniczną, w systemie c.o., na pozostałych kondygnacjach występują grzejniki;
4. Zakres termomodernizacji – ocieplenie budynku w systemie elewacji wentylowanej, rozbudowa instalacji grzania-chłodzenia klimakonwektorami i wentylacji mechanicznej zastępując klasyczne ogrzewanie grzejnikowe na pozostałych kondygnacjach;
5. Audyt energetyczny (końcowy) ma na celu zweryfikowanie wskaźników projektu poprzez porównanie pierwotnych założeń zawartych w Audycie energetycznym (początkowym/wstępnym) z rzeczywiście osiągniętymi wskaźnikami; Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację w tym Audyt energetyczny (początkowy/wstępny);
6. W ramach niniejszego postępowania nie należy przygotowywać certyfikatu energetycznego budynku;
7. Dokumentacja budowlana obecnej termomodernizacji zostanie udostępniona po podpisaniu umowy.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Łukasz Pacholik

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 czyste powietrze i odnawialne źródła energii