

Dotyczy: Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

DOSTAWA: SYSTEM KONTROLI PRZEPŁYWU WODY

Nr sprawy: **WDB/1000067056**

Rodzaj zamówienia: **DOSTAWA**

W związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

Piszę Państwo, że w skład w/w systemu powinien wchodzić:
Membranowy zawór hydrauliczny redukujący i regulujący ciśnienie wyjściowe RAI 60 DN 80.
RAY 60 DN 80 jest dwukomorowym zaworem regulacyjnym, a membranowy zawór hydrauliczny redukujący i regulujący ciśnienie wyjściowe to RAF 60.
Proszę o sprostowanie o który zawór chodzi?

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż winno być: RAY 60 DN 80 - dwukomorowy zawór regulacyjny

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24 listopad 2014 roku, godz. 12:30

Z poważaniem,
mgr Jowita Zielosko