

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

Katowice dn. 22 stycznia 2009 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/100/09**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 € na:

DOSTAWĘ KLIMATYZATORA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie do 2 jednostek wewnętrznych dwie jednostki zewnętrzne z zachowaniem wymaganych wydajności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga jednej jednostki zewnętrznej.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie urządzenia o zasilaniu elektrycznym 230/1/50?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o zasilaniu 230/1/50.

**Starszy Referent
Łukasz Motyka**

.....