

UNIwersytet ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 05.06.2013 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR DZP.381.05.2013.RB

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.05.2013.RB** o wartości zamówienia poniżej wartości 5 000.000 € p.n. „**REMONT POKOI W DOMACH STUDENTA NR 1 I 2 PRZY ULICY STUDENCKIEJ 15 I 17 W KATOWICACH ORAZ REMONT POKOI STUDENCKICH SEGMENTU G (PRAWA STRONA) WRAZ Z REMONTEM 3 KORYTARZY**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy części B (Remont 15 pokoi w Domu Studenta nr 2 w Katowicach przy ulicy Studenckiej 17):

W specyfikacji robót oraz załączniku nr 2L (schemat zabudowy szaf) występują szafy w Domu Studenta nr 2, natomiast w przedmiarze robót na remont pokoi w DS2 (zał. 2F) brak pozycji dotyczących montażu szaf. Prosimy o informację, czy należy je wycenić.

Odpowiedź 1:

Dotyczy części B (Remont 15 pokoi w Domu Studenta nr 2 w Katowicach przy ulicy Studenckiej 17):

Zamawiający informuje, iż należy ująć do kosztorysu ofertowego pozycje: KNR 4-01 0427-05 analogia rozebranie zabudowanych szaf w przedpokoju $1,2*2,5*12=36\text{ m}^2$ oraz pozycję KNR 2-02 1021-06 szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe $1,38*2,5*12=41,4\text{ m}^2$.

Pytanie 2:

Dotyczy części B (Remont 15 pokoi w Domu Studenta nr 2 w Katowicach przy ulicy Studenckiej 17):

Zał. 2F poz. 25 przedmiaru na roboty budowlane w DS2 – prosimy o podanie grubości płyt z korka.

Odpowiedź 2:

Dotyczy części B (Remont 15 pokoi w Domu Studenta nr 2 w Katowicach przy ulicy Studenckiej 17):

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć grubość okładziny z korka 3 mm.

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc - Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran