



Katowice, dnia 11.03.2016 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.2.2016.RB

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.225.000,00 € p.n. „**Przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na sale laboratoryjne w Budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu - etap I i III**” (nr postępowania **DZP.381.2.2016.RB**)

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Instalacja elektryczna:

W przedmiarze robót - część elektryczna, brak montażu rozdzielnic TB1 i TB 2. Czy montaż powyższych rozdzielnic obejmuje etap I i III?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że tablice TB-1 i TB-2 nie wchodzą w zakres etapu I i III.

Pytanie 2:

Instalacja sanitarna:

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie zakresu Etapów I i III zarówno dla instalacji sanitarnych, jak i elektryki. Na rysunku IS_3 *Rzut Pietra instalacja wod-kan* znajduje się adnotacja, iż Etap I obejmuje pomieszczenia 1.001, 1.002, 1.003, 1.0004, 1.007 i 1.006, natomiast Etap III obejmuje tylko pomieszczenie 1.005. Wykonawca rozumie ten zapis w



następujący sposób – w zakres prac wchodzi tylko instalacje na 1. Piętrze, a parter jako Etap II nie wchodzi w zakres wyceny.

Czy taki sam podział na etapy dotyczy pozostałych instalacji? Czy w przypadku instalacji elektrycznej i instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wycenić jedynie w/w pomieszczenia znajdujące się na piętrze?

Odpowiedź 2:

Zakresem etapu I i III zgodnie z opracowaną dokumentacją objęta jest adaptacja pomieszczeń na I piętrze tj. pomieszczenia 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006 i 1.007.

Instalacje (z wyłączeniem instalacji centralnego ogrzewania) prowadzone w adaptowanych pomieszczeniach należy wykonać w sposób zapewniający ich funkcjonalność (pomieszczenia po zakończeniu robót budowlanych będą użytkowane i muszą być wyposażone w wszystkie niezbędne media).

Instalacje należy wykonać w następujący sposób:

- instalacja ciepła technologicznego: W zakres robót budowlanych wchodzi wykonanie rozdzielacza dla ciepła technologicznego wraz z włączeniem nowymi przewodami Dn 40 do istniejących przewodów Dn 80 (piwnica). Ponadto należy wykonać obieg ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych NW-2 i NW-3 (OB2 i OB3) znajdujących się na dachu. Dla obiegu OB1 (dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej NW1) należy zostawić na rozdzielaczach odejścia wraz z zaworami odcinającymi.
- analogicznie należy postąpić z instalacją wody i kanalizacji dla etapu I i III.

Zamawiający informuje, że zakres robót elektrycznych i teletechnicznych obejmuje pomieszczenia 1.002, 1.001, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006 i 1.007 oraz dach budynku.

Pytanie 3:

Instalacja sanitarna:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania Wykonawca prosi o informacje czy w zakres wyceny wchodzi węzeł cieplny? Zgodnie z projektem węzeł znajduje się w piwnicy, natomiast jest on ujęty w Przedmiarze robót dla Etapu I – czyli pomieszczeń na piętrze

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że węzeł cieplny nie wchodzi w zakres robót budowlanych, natomiast wymagane jest wykonanie instalacji dla ciepła technologicznego. W związku z powyższym zakres prac związany z koniecznością wykonania instalacji ciepła technologicznego dla nagrzewnic central wentylacyjnych został uwzględniony w przedmiarze robót dla Etapu I.

Pytanie 4:

Instalacja sanitarna:

Czy zakup i montaż dygestorium wchodzi w zakres prac?

Odpowiedź 4:

Dygestoria zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnego montażu, podłączenia, sprawdzenia fabrycznych parametrów wydajności i prawidłowości działania wraz z wykonaniem odpowiednich prac rozruchowych i kontrolno-pomiarowych.



Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zgodnie z zapisem rozdziału II ust. 1 pkt 6) SIWZ załączone do postępowania przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca określając cenę ofertową powinien uwzględnić wszystkie niezbędne roboty, materiały i urządzenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

Uwaga!: POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Aneta Szturc - Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr inż. Artur Baran