

Katowice, dnia 05.04.2016 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NR DZP.381.4.2016.RB**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –  
ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.225.000,00 € p.n. „**Przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na sale laboratoryjne w Budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu - etap I i III**” (nr postępowania **DZP.381.4.2016.RB**)

---

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Jaki zakres wykonanych robót Zamawiający rozumie pod pojęciem cyt.: „*ciepło technologiczne*”, stawiając taki wymóg w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia? Tak użyte pojęcie, bez dodatkowego komentarza, jest zbyt ogólne i może dotyczyć zarówno np. instalacji centralnego ogrzewania, jak i instalacji wentylacji mechanicznej, w tym dotyczącej nagrzewnic wodnych lub elektrycznych. Prosimy o podanie szczegółów i rodzaju wykonanej instalacji w zakresie stawianego wymogu przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załączoną do niniejszego postępowania dokumentacją techniczną instalacje ciepłe zostały podzielone na:

- instalację ciepła technologicznego, w zakresie której należy wykonać nową instalację zasilającą nagrzewnice w centralach wentylacyjnych – (informacje zawarte w pkt 2.2 opisu technicznego, rys.: IS\_06, IS\_09, IS\_11, oraz w przedmiarze robót),
- instalację centralnego ogrzewania, która nie będzie realizowana w ramach niniejszego postępowania, a w zakres której wchodzi wykonanie nowego ruraru i grzejników dla remontowanych i przebudowanych pomieszczeń (informacje zawarte w pkt 2.1.3 opisu technicznego, rys.: IS\_06, IS\_07, IS\_08 oraz w przedmiarze robót).



Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Rozdział III ust. 1 pkt 1) lit b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył **co najmniej 1 robotę budowlaną** obejmującą łącznie co najmniej roboty wykończeniowe, instalacje wod.-kan., **ciepło technologiczne tj. instalację zasilającą nagrzewnice wentylacyjne wodne**, wentylacje mechaniczne, klimatyzacje, instalacje elektryczne silnoprądowe, niskoprądowe w tym Aparaturę Kontrolno- Pomiarową i Automatykę (AKPiA), o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

**Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane dotyczące instalacji wentylacji były realizowane w pomieszczeniu laboratoryjnym lub innym pomieszczeniu, w którym łącznie wykonano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej technologicznej wraz z instalacją dotyczącą Aparatury Kontrolno- Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).**

**Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania powyższego zakresu robót w ramach maksymalnie trzech (3) robót (umów) pod warunkiem łącznej wartości tych umów w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.**

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania.

#### **Ocena spełnienia warunku:**

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1) SIWZ oraz
- wykaz wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 2) SIWZ”.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie cyt.: „Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane dotyczące instalacji wentylacji były zrealizowane w obiekcie kubaturowym o przeznaczeniu laboratoryjnym” jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowanym zadaniem dotyczącym przebudowy obiektu szpitalnego, w którego skład wchodził między innymi blok operacyjny z wykonaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gdzie wymóg wykonania robót oraz jakość zastosowanych materiałów stoi na najwyższym poziomie m.in. pod względem sterylności i szczelności, a wymogi techniczne stawiane takim pomieszczeniom są niemniej rygorystycznie a niżeli pomieszczeniom laboratoryjnym?

#### **Odpowiedź 2:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.



**Pytanie 3:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w SIWZ pkt.III.1.b) -

Zamawiający wymaga - "**aby roboty budowlane dotyczące instalacji wentylacji były realizowane w obiekcie kubaturowym o przeznaczeniu laboratoryjnym**". Pytanie Wykonawcy - czy Zamawiający przyjmie referencje, które będą miały określenie, że roboty instalacji wentylacji były wykonane w innych obiektach nie laboratoryjnych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższego zapisu.

**Odpowiedź 3:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

**Jednocześnie działając na podstawie przepisu art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:**

**1. Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69 III p., w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godz. 11:30.

**2. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61. III p.

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Uwaga!: POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*mgr Aneta Szturc - Krawczyk*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*mgr inż. Artur Baran*