

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dn. 10 sierpnia 2012 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.91.2012.DW

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200 000 € p.n.:
„DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Wymagana w pozycji 19 wkładka D02 16A nie jest dostępna na rynku. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładki bezpiecznikowej D01 16A wraz z wstawką kalibrową służącą do montażu wkładek bezpiecznikowych D01 w gnieździe D02?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 19 zaoferowanie wkładki D01.

Pytanie 2:

Poz. 230, poz. 249, poz. 250, poz. 251, poz. 252, poz. 253, poz. 254, poz. 255, poz. 256, poz. 157, poz. 258, poz. 259 – czy można ofertować S303 zamiast S313?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę S313 na S303.

Pytanie 3:

Poz. 10: WT – 1C 200A – czy może być WT-1 200A?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bezpiecznika WT-1 200A.

Pytanie 4:

Poz. 19: D02 16A – nie występuje, czy może być D01?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 19 zaoferowanie bezpiecznika D01.

Pytanie 5:

Poz. 78: Maskownica do D01 – czy chodzi o główkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga maskownicy/główki do D01.

Pytanie 6:

Poz. 269: wyłącznik różnicowo-prądowy CKN6 C25A (zwłoczny) - Jaki prąd różnicowy, czy ma być A czy AC? Może być Z-AHK lub max 1 styk Z-AHK LUB WYZWALACZ Z-ASA.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyłącznika różnicowo-prądowego CKN6 C25 AC bez dodatkowego osprzętu.

Pytanie 7:

Poz. 270: wyłącznik różnicowo-prądowy P302 16A 30mA – brak takiego wyłącznika na 30mA, czy może być P302 16A 10mA?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyłącznika różnicowo-prądowego P302 16A 10mA.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

lic. Julia Kaczmarek

mgr Ewa Słowik

.....
Członek Komisji Przetargowej

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej