



Katowice 27.04.2016r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**NR DZP.381.7.2016.RB**

---

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1, 2, 7 w Katowicach**”, nr rej.: **DZP.381.7.2016.RB**.

---

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2154 z późn. zm.) zwaną dalej *ustawą Pzp*, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** W specyfikacji nie jest podana wartość lumenów lamp - jaka ma być?

*Odpowiedź: Strumień świetlny minimum 400 lm.*

**Pytanie 2:** W jakich pomieszczeniach będą montowane oprawy?

*Odpowiedź: Montaż opraw na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe)*

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ  
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*mgr Kalina Rożek*

*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski*

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*