

UNIwersytet Śląski
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347
Tel. 32 359 13 80
Fax: 32 359 20 48

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SIWZ

Uczestniczy postępowania nr RU/RB/25/11

dotyczy: postępowania nr RU/RB/25/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „PRZEBUDOWA HALLU WEJŚCIOWEGO- ZABUDOWA PORTIERNI I ETAP- W BUDYNKU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO PRZY PLACU SEJMU ŚLĄSKIEGO 1 W KATOWICACH

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

Pytanie 1 Wykonawcy:

W przedmiarze robót:

1. W Specyfikacji Technicznej Wykonawcy i Odbioru Robót Branża Budowlana jest mowa o taflach szklanych. Jakiej grubości mają być wymagane tafle szklane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość tafli szklanej oraz jej budowa jest opisana w symbolu : 55,4 ESG VSG - co należy rozszyfrować w sposób następujący: szkło o gr. 5 mm cztery przekładki foliowe i szkło o gr. 5 mm. Łączna grubość tafli około 12 mm

<p>Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.</p>

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Kalina Rożek:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Katarzyna Poprawa