

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

**„REMONT SCHODÓW ORAZ WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W DOMACH STUDENTA NR 1, 2 i 7
PRZY ULICY STUDENCKIEJ 15, 16 i 17 W KATOWICACH”**

nr sprawy DZP.381.18.2013.RB

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wobec powyższego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

PYTANIE 1 Wykonawcy:

Czy wszystkie skrzydła mają być pełne płytowe, bez wzoru, bez szyby?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Należy dostarczyć i zamontować skrzydła drzwiowe pełne, bez wzoru, bez szyb.

PYTANIE 2 Wykonawcy:

Czy skrzydła mają być wypełnione „plastrem miodu”, „płytą wiórową”?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Skrzydła drzwiowe mają być wypełnione płytą wiórowo-otworową okleinowaną laminatem w kolorze „ORZECH”.

PYTANIE 3 Wykonawcy:

Jak jest grubość muru gdzie będą montowane ościeżnice?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Należy zamontować ościeżnice regulowane, segmentowe, kryjące stare metalowe ościeżnice o szerokości do 15 cm.

PYTANIE 4 Wykonawcy:

Czy do drzwi będą wymagane progi?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Nie wymaga się montażu progów.

PYTANIE 5 Wykonawcy:

Czy konieczny jest montaż zamków wierzchnich? Skrzydła fabrycznie mają 1 zamek wpuszczany na wkładkę patentową. Jeżeli jednak konieczne będą zamki wierzchnie, czy mają one być nowe zakupione przez Wykonawcę, czy też powierzone przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót należy zamontować zamki wierzchnie, klamki, szyldy. Materiał dostarcza Wykonawca.

Uwaga!: POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:
mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Aneta Szturc-Krawczyk