

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„REMONT KUCHNI I PRALNI – SEGMENT „F” W DOMU STUDENTA NR 7 W Katowicach przy ul. Studenckiej 16”

nr sprawy DZP.381.30.2013.RB

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wobec powyższego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

cz. budowlana

PYTANIE 1 Wykonawcy:

poz. 7 - Czy należy wycenić ościeżnicę, jeżeli tak, to jakiego rodzaju?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Patrz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2A do SIWZ) pkt. 1.5 Opis robót budowlanych, ppkt. 1.5.1 Roboty budowlane, str. 2, tiret 4.

PYTANIE 2 Wykonawcy:

poz. 8 - Rodzaj drzwi i zamków, czy należy policzyć klamki i szyldy

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Patrz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2A do SIWZ) pkt. 1.5 Opis robót budowlanych, ppkt. 1.5.1 Roboty budowlane, str. 2, tiret 5.

PYTANIE 3 Wykonawcy:

poz. 20 - Proszę o podanie rodzaju płytek i kolorystykę

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Patrz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2A do SIWZ) pkt. 1.5 Opis robót budowlanych, ppkt. 1.5.1 Roboty budowlane, str. 2, tiret 11.

PYTANIE 4 Wykonawcy:

poz. – 30 - Proszę o podanie rodzaju płytek i kolorystykę.

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Patrz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2A do SIWZ) pkt. 1.5 Opis robót budowlanych, ppkt. 1.5.1 Roboty budowlane, str. 2, tiret 8.

PYTANIE 5 Wykonawcy:

poz. 39 – jakie szafki ma Zamawiający na myśli, gdyż z przedmiaru można określić ich ilość jako 8 szt., podczas gdy zlewozmywaków jest 4 szt.

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Szafki kuchenne zlewozmywakowe należy wycenić zgodnie z przedmiarem wykończenie standard.

PYTANIE 6 Wykonawcy:

poz. 40 - z jakiego materiału mają być blaty?

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Patrz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2A do SIWZ) pkt. 1.5 Opis robót budowlanych, ppkt. 1.5.1 Roboty budowlane, str. 2, tiret ostatnie.

PYTANIE 7 Wykonawcy:

poz. 41 – czy gruz należy złożyć na waszym terenie, czy też wywieźć go dalej niż 1 km i utylizować.

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

Informację dotyczącą wywozu gruzu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2A do SIWZ) pkt. 4 Wymagania dotyczące transportu, str. 6. Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty (załącznik nr 1A do SIWZ) oświadczenie o miejscu składowania gruzu po wywiezieniu z placu budowy oraz wskazać podmiot, który będzie przewoził i składował gruz. Patrz pkt. 12 i 13 Formularza ofertowego (załącznik nr 1A do SIWZ).

cz. elektryczna**PYTANIE 8 Wykonawcy:**

poz. 5, 14, 15, 23, 31 – prosimy o podanie parametrów technicznych wyposażenia

ODPOWIEDŹ Zamawiającego:

- Poz. 5 przedmiaru: wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S 303B-63A
- Poz. 14 przedmiaru: obudowa izolacyjna z drzwiczkami i zamkiem -szczelna - typu RP-24 s
- Poz. 15 przedmiaru:
 - wyłącznik małogabarytowy typu FR 104-25A - 5 szt.
 - Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S 303B-20A - 8 szt.
 - Wyłącznik różnicowo-prądowy 3 -fazowy 20/0,03 -8 szt.
 - Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S 301B-16A - 5 szt.
 - Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy 16/0,03 - 5 szt.
 - Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S 301B-10A - 5 szt.
- Poz. 23 przedmiaru: kołki kotwiące o śr. 6 mm - 80 szt.
- Poz. 31 przedmiaru: do określenia nakładów na robociznę, sprzęt i materiał, oraz materiałów pomocniczych dla pozycji - badanie wyłącznika różnicowo-prądowego - nie są potrzebne parametry techniczne, o które pyta Wykonawca.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega:

ust. 1 w rozdziale VI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ na następujący:

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 69 III p., w terminie do dnia **07.11.2013r.** do godz. **11:30.**

ust. 1 w rozdziale VIII TRYB OTWARCIA OFERT na następujący:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.11.2013r.** o godz. **12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 61.

Uwaga!: POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ DLA WYKONAWCÓW WIAŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:
mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Aneta Szturc-Krawczyk