

UNIwersytet Śląski  
ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP: 634-019-71-34;  
REGON: 000001347  
Tel. 32 359 13 80  
Fax: 32 359 20 48

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ  
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**Uczestniczy postępowania nr RU/UG/47/11**

---

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITOROWANIA TECHNICZNEGO ORAZ STAŁA OBSŁUGA TECHNICZNA I KONSERWACJA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PRZY UL. BANKOWEJ 11b W KATOWICACH”, nr sprawy: RU/UG/47/11.**

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej uPzp, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

**Załącznik nr 3 do SIWZ nr RU/UG/47/11, Dotyczy: § 6 punkt 1.**

Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania takiej ilości osób, materiałów, urządzeń itp. jaka zapewnia prawidłową i sprawną realizację przedmiotu umowy, w tym również w wypadku awarii w trybie „pilnym” realizowanych w czasie nie dłuższym niż 8 godz.

**Zapytanie:**

Jak rozumieć, że do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w wypadku awarii w trybie „pilnym” czyli do 8 godz. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały zamienne? Kto płaci za zakup materiałów awaryjnych? Na jakiej podstawie i na kogo ma zakupić materiały, które uległy awarii, kiedy są dni świąteczne lub godz. nocne i trzeba podjąć decyzje w ciągu 8 godz.?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien dysponować takim potencjałem osób, materiałów i urządzeń, które zagwarantują prawidłową realizację przedmiotu umowy, również w sytuacji ewentualnych awarii.

W przypadku takich awarii, Wykonawca ma 8 godzin na podjęcie odpowiednich działań zmierzających w miarę możliwości albo do jej usunięcia (o ile to możliwe), albo do zabezpieczenia obiektu oraz urządzeń przed dalszym ich zniszczeniem. Następnie przekazuje w postaci protokołu z awarii informację Kierownikowi DAG, który podejmuje decyzję o podjęciu kolejnych procedur zmierzających do usunięcia awarii (np. poprzez zakup potrzebnych części).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust 4 uPzp Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy ( załącznik nr 3) w następujący sposób:

**§ 6 wzoru umowy (załącznik nr 3) otrzymuje nowe brzmienie:**

- 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania takiej ilości osób, materiałów, urządzeń, itp. jaka zapewnia prawidłową i sprawną realizację przedmiotu umowy, w tym, również w sytuacji wystąpienia awarii.*

2. *W sytuacji wystąpienia awarii, Wykonawca realizuje swoje obowiązki w trybie „pilnym” – tj. nie dłuższym niż 8 godzin, poprzez:*
  - a) *działania zmierzające do usunięcia awarii- jeśli jest to możliwe*
  - b) *działania zmierzające do zabezpieczenia obiektu oraz urządzeń wymienionych w pkt III Załącznika nr 1 do niniejszej umowy, przed dalszym ich zniszczeniem.*
3. *Zaangażowane osoby winny posiadać właściwe ze względu na przedmiot umowy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.*
4. *Wykonawca oświadcza, iż:*
  - 1) *osoby zaangażowane przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie posiadają:*
    - a) *niezbędną wiedzę i kwalifikacje w zakresie:*
      - *konfiguracji systemu Continuum,*
      - *programowania w Plan English Continuum,*
      - *administrowania bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000,*
      - *administrowania i zarządzania systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 Professional,*
      - *administrowania i zarządzania systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 Server,*
      - *znajomości i obsługi systemu sygnalizacji pożaru Schrack Seconet,*
    - b) *uprawnienia do konserwacji i eksploatacji systemów sygnalizacji włamania i napadu do klasy SA3,*
    - c) *licencje I i II stopnia pracownika technicznej ochrony mienia,*
    - d) *uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych min. do 1 kV w ramach grupy G1 (D i E),*
    - e) *uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń ciepłowniczych w ramach grupy G2 (D i E)*
    - f) *uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami elektrycznymi,*
    - g) *poświadczenie bezpieczeństwa z dopuszczeniem do tajemnicy służbowej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”.*
5. *Zamawiający ma prawo w każdym czasie, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, żądać okazania stosownych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje zaangażowanych pracowników.*

#### **Pytanie nr 2:**

Załącznik nr 3 do SIWZ nr RU/UG/47/11, dotyczy: § 7 punkt 1.

Materiały, urządzenia itp. niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

#### **Zapytanie:**

Czy należy rozumieć, że wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do pracy systemu na WPiA dostarcza Wykonawca, a płaci Inwestor i tych kosztów nie uwzględnia się w ofercie, czy za wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne tj. ( filtry, freon, glikol, łożyska, paski do central) płaci Wykonawca i koszt ten powinien ująć w ofercie?

#### **Odpowiedź:**

Materiały eksploatacyjne, takie jak wymienione w zapytaniu, dostarcza Zamawiający.

Wykonawca dostarcza materiały i urządzenia pomocnicze, narzędzia, itp.

Zamawiający pod pojęciem materiałów pomocniczych rozumie takie materiały, urządzenia, narzędzia, itp., które umożliwiają wykonanie przedmiotu umowy (np. taśma izolacyjna, mierniki elektryczne, inne narzędzia itp.).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust 4 uPzp Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy (załącznik nr 3) w następujący sposób:

#### **§ 7 wzoru umowy (załącznik nr 3) otrzymuje nowe brzmienie:**

1. *Materiały i urządzenia pomocnicze, narzędzia, itp. niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.*
2. *Wykonawca oświadcza, iż materiały i urządzenia pomocnicze, narzędzia, itp. użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zamawiając ma prawo w każdym czasie żądać okazania stosownych certyfikatów, itp.*

**Pytanie nr 3:**

Załącznik nr 2 do SIWZ nr RU/UG/47/11, Dotyczy Rozdział IV – Pozostałe istotne wymagania dotyczące postępowania, Punkt 2.

Materiały pomocnicze użyte podczas czynności konserwacyjnych wchodzi w cenę usługi określonej ryczałtem.

**Zapytanie**

Prosimy o sprecyzowanie, jaka grupa materiałów pomocniczych ma wejść w cenę usługi.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający sprecyzował grupę materiałów pomocniczych w odpowiedzi na pytanie nr 2.**

**Pytanie nr 4:**

Załącznik nr 1A do SIWZ nr RU/UG/47/11, Dotyczy: Punkt 2.

Podane w punkcie 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca ponosi w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszty usługi (wraz z wynagrodzeniem osób zaangażowanych), koszt wykorzystania materiałów, urządzeń, koszt transportu oraz zysk Wykonawcy.

**Zapytanie**

Jak rozumieć stwierdzenie, że Wykonawca ponosi koszty wykorzystania materiałów, urządzeń i transportu?

**Odpowiedź:**

**Wykonawca ponosi koszty wykorzystania materiałów, narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz koszty transportu do potrzeb własnych, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 5:**

Załącznik nr 3 do SIWZ nr RU/UG/47/11, dotyczy: § 3 punkt. 6.

Naprawy systemów, urządzeń itp. Wykraczające poza zakres konserwacji określony w §3 ust. 1 i 2 będą przedmiotem odrębnego postępowania.

**Zapytanie**

Czy Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania powinien wykonywać wszystkie bieżące naprawy?

Jeśli nie to czy chodzi o naprawy, które wymagają wymiany urządzeń i znaczna ich wartość wymaga zgody Inwestora np. wymiana centrali klimatyzacyjnej, wymiana urządzeń sterowniczych automatyki?

**Odpowiedź:**

**TAK, Wykonawca odpowiada za wykonywanie wszystkich bieżących napraw, usuwanie awarii, w ramach przedmiotowego zadania w sytuacji wystąpienia awarii zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZENIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

**PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.**

**Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:  
mgr Kalina Rożek**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
mgr Małgorzata Peroń**