



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



Katowice, dnia 20.07.2015 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.8.2015.RB

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ – ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.186.000,00 € p.n. **„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego nr B/+1/06 na potrzeby serwerowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”** (nr postępowania **DZP.381.8.2015.RB**)

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o podanie modelu i typu zainstalowanej centrali SSP oraz informację o wykorzystaniu pętli dozorowych.

Odpowiedź:

Zainstalowana centrala SSP to Siemens FC724 – ZA, posiada miejsce na podłączenie co najmniej 4 czujek pożarowych, a poprzez odpowiednie oprogramowanie centralkę suchego gaszenia można skonfigurować z monitoringiem tak, aby pokazała "pożar", automatycznie powiadamiała straż pożarną i rozpoczęła gaszenie gazem.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



Pytanie 2:

Proszę o podanie modelu i typu zainstalowanego systemu DSO oraz informację o ilości wolnych wyjść na wzmacniaczach oraz rezerwy mocy dla każdej linii.

Odpowiedź:

Zainstalowany system DSO to BOSCH PRESIDIO. Nie ma wolnych miejsc na wzmacniaczach.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie na rzutach kondygnacji, gdzie dokładnie przewidziane są projektory oraz udostępnić rzut z przebiegiem okablowania w budynku.

Odpowiedź:

Należy dobrać i zaprojektować usytuowanie i podłączenie projektorów w segmencie A w następujących pomieszczeniach CNS: A/1/01, A/1/02, A/1/03, A/1/04, A/1/05 oraz A/1/14.

Zamawiający przekazuje w załączeniu rzuty właściwej kondygnacji. W/w pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie co serwerownia (obok). Przewody podłączeniowe do projektorów winny być poprowadzone natynkowo w korytach instalacyjnych. Zamawiający przekazuje w załączeniu dokumentację branży elektrycznej - załącznik E-VI-01, E-VI -02.

Pytanie 4:

Czy Wykonawca przejmuje na siebie gwarancję na sprzęt, którego nie dostarczył, a jedynie go zainstalował?

Odpowiedź:

Nie. Jednocześnie instalacja winna być wykonana tak, aby nie naruszyła warunków gwarancji instalowanego sprzętu.

Pytanie 5:

Co Zamawiający rozumie przez „dokonanie montażu”? Czy chodzi o podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej – zapewnienie zasilania, czy o instalację sprzętu, uruchomienie oraz pełną konfigurację do pracy użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez „dokonanie montażu”: podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej, zapewnienie zasilania, uruchomienie, podłączenie okablowania sieciowego, bez pełnej konfiguracji do pracy użytkowników.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga usunięcia usterki na poziomie 24 godzin tylko dla systemu klimatyzacji czy dla wszystkich zainstalowanych urządzeń przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga usunięcia usterki na poziomie 24 godzin dla wszystkich zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu gaszenia bazującego na aerozoluach?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi podkładami (rzutami) architektonicznymi całego obiektu (nie tylko serwerowni)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przekazuje w załączeniu wersję elektroniczną rzutów architektonicznych - załączniki A1 do A4 i A6.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą branży elektrycznej, sanitarnej całego obiektu?

Odpowiedź:

Nie, obiekt jest w fazie realizacji. Zamawiający posiada aktualną dokumentację wykonawczą.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które umożliwiają realizację zadania bez zwiększenia mocy przyłączeniowej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający posiada odpowiednią ilość energii w budynku (podstacja z dwoma transformatorami 20 kVa).

Pytanie 11:

Czy pomieszczenie serwerowni należy wydzielić pożarowo (odrębna strefa ppoż)?



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



Odpowiedź:

Wykonawca winien zaprojektować serwerownię zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedź na pytanie leży w gestii projektanta.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający planuje wykonanie wentylacji bytowej dla pomieszczenia serwerowni?

Odpowiedź:

W pomieszczeniu pozostawiono wolny szacht techniczny wyprowadzony na dach, w którym należy zaprojektować i wykonać wentylację.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż UPS'a innej firmy niż APC?

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

1. W SIWZ

- a) w rozdziale II - Przedmiot zamówienia, warunki realizacji zamówienia, pkt 1 Przedmiot zamówienia, ppkt 8 Roboty budowlane, lit. b (zakres robót budowlanych obejmuje):
 - strona 5 - w tiret 3 - wykreśla się zwrot: „typu APC”, tiret 3 otrzymuje brzmienie: „dostawę wraz z konfiguracją rozbudowywalnego systemu chłodzenia”;
 - strona 6 – tiret 10 – wykreśla się w nawiasie zwrot „APC”, a tiret 10 otrzymuje brzmienie: „dostawę i montaż systemu zasilania awaryjnego (UPS) o czasie podtrzymania min. 15 minut, umożliwiającego uruchomienie procedur awaryjnego, programowego wyłączenia sprzętu komputerowego zgromadzonego w serwerowni”.
- b) w rozdziale II SIWZ - Przedmiot zamówienia, po pkt 10 (Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających), dodaje się pkt 11 zatytułowany „Oferty równoważne”, w brzmieniu:
„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku przywołanych w specyfikacji norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzić procedurę doboru.”

2. W załączniku nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, w rozdziale I - Część opisowa, w pkt 1 ppkt 1.1

Opis i cele:

- strona 3 – w akapicie rozpoczynającym się od słów: „Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do (...)” - wykreśla się zwrot: „typu APC”, a akapit otrzymuje brzmienie: „Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie to zasadne, bądź zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wykonania robót budowlanych, dostawy wraz z konfiguracją rozbudowywalnego systemu chłodzenia, dostawy wraz z konfiguracją systemu suchego gaszenia, dostawy wraz z konfiguracją systemu zasilania awaryjnego UPS, przeniesieniem istniejącej szafy rack z pomieszczenia S/-1/02 do docelowej lokalizacji, montażem zakupionych szaf rack wraz z wyposażeniem oraz dostawą projektorów”;
- strona 4 - tiret 9 (w Realizacja zadania obejmuje) – wykreśla się w nawiasie zwrot „APC”, a tiret otrzymuje brzmienie: „dostawę i montaż systemu zasilania awaryjnego (UPS) o czasie podtrzymania min. 15 minut, umożliwiającego uruchomienie procedur awaryjnego, programowego wyłączenia sprzętu komputerowego zgromadzonego w serwerowni”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu aktualny załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy uwzględniający wprowadzone zmiany.

3. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy:

- w §1 Przedmiot umowy, w ust. 3, w pkt 3) wykreśla się zwrot „typu APC”, a pkt 3) w ust. 3 w §1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „dostawy wraz z konfiguracją rozbudowywalnego systemu chłodzenia”
- w §8 Realizacja umowy – roboty budowlane, w ust. 6, w pkt 8) wykreśla się w nawiasie zwrot „APC”, a pkt 8) w ust. 6 w § 8, otrzymuje brzmienie: „dostawę i montaż systemu zasilania awaryjnego (UPS) o czasie podtrzymania min. 15 minut, umożliwiającego uruchomienie procedur awaryjnego, programowego wyłączenia sprzętu komputerowego zgromadzonego w serwerowni”.



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>



Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmienia w tym zakresie zapisy rozdziału IX ust. 1 i rozdziału X ust. 1, które otrzymują brzmienie:

IX. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69, III p., w terminie do **24.07.2015 r. do godz. 10:30.**

X. Termin i tryb otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.07.2015 r. o godz. 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61, III p.

W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Uwaga!: POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr inż. Artur Baran

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Aneta Szturc - Krawczyk