



Uniwersytet Śląski
w Katowicach

ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 27.05.2014r.

Uczestnicy postępowania nr DZP.381.03.2014.RB

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ (P)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5.186.000,00 € p.n. **Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”** (nr postępowania **DZP.381.03.2014.RB**)

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prosimy o wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Dot. rys. A.1104 -z jakiego materiału ma być wykonany blat recepcji?.

Odpowiedź nr 1:

Do wyceny należy przyjąć blat wykonany ze szkła.

Pytanie nr 2:

Dot. rys. K-300 detal B - kotwy iniekcyjne- prosimy o podanie średnicy prętów, nośności oraz materiału podłoża.

Odpowiedź nr 2:

Należy zastosować kotwy - pręty średnicy 16mm z gwintem jednostronnym M20, wklejane na kleju na głębokość jak na rysunku, materiał podłoża to cegła pełna.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Olga Rojek

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Łukasz Motyka