



Katowice dn. 29 .04. 2014 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.2.2014.RB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty 5 186 000,00 € (nr sprawy: **DZP.381.2.2014.RB**), którego przedmiotem jest „**Zaprojektowanie i wykonanie układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej dostosowanych do wymogów technicznych TPA (Dostęp Stron Trzecich) oraz adaptacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie ruchu elektrycznego sN – budynek Wydziału Filologicznego przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.),zwanej dalej upzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o:

Wydłużenie terminu realizacji, gdyż obecnie podany 3 m-ce jest niewystarczający ze względu na konieczność dokonania uzgodnień z TAURON Dystrybucja, proponujemy 4 m-ce tj. do końca września 2014r.

Odpowiedź:

Termin 3 miesięcy przewidziany na realizację zadania inwestycyjnego jest wystarczający. Roboty budowlane i instalacyjne oraz związane z nimi przerwy w dostawie energii elektrycznej będą miały miejsce pomiędzy 15 lipca, a 14 sierpnia b.r. Jest to czas, w którym na obu wydziałach jest znacznie mniejsze obciążenie instalacji elektrycznej niż w pozostałych miesiącach. Dodatkowo można w tym czasie prowadzić głośne roboty z uwagi na brak zajęć dydaktycznych i zakończoną już sesję egzaminacyjną.

Pytanie 2 :

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o:

Wydłużenie terminu składania ofert o tydzień-do 13 maja 2014r. Prośba wynika z faktu, że poznany w czasie wizji zakres robót jest dużo szerszy niż opisany w dokumentacji przetargowej co wiąże się z uzyskaniem dodatkowych ofert od dostawców oraz informacji od TAURON Dystrybucja , w sytuacji gdy w najbliższych dniach wiele firm ma okres wolny (długi weekend majowy)

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert do 13.05.2014r.



W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 upzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę :

- W rozdziale VIII ust. 12 SIWZ

Jest: nie otwierać przed dniem 6.05.2014r. godz.: 10:00

Powinno być: nie otwierać przed dniem 13.05.2014r. godz.: 10:00

- W rozdziale IX ust. 1 SIWZ

Jest: ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69, III p., w terminie do 6.05.2014 r. do godz. 9:30.

Powinno być: ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. 69, III p., w terminie do 13.05.2014 r. do godz. 9:30

- W rozdziale X ust. 1 SIWZ

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.05.2014 r. o godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61, III p.

Powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2014 r. o godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61, III p.

Pytanie 3 :

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o:

Doprecyzowanie, czy w zakres zadania wchodzi wykonanie przez wykonawcę prac określonych w pkt. 5 a Warunków przyłączenia tj.: „ w zakresie przyłącza: w stacji K866 w szynach zbiorczych 20 kV sekcji 1 i 2, pomiędzy polami 20 kV nr 3 i 4 oraz 9 i 10 zabudować odłączniki. Istniejące siatki odgradzające części odbiorcy przenieść (przesunąć) pomiędzy pola nr 3 i 4 oraz 9 i 10”

Odpowiedź:

Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu ilości energii elektrycznej wymagane jest zrealizowanie następujących prac, związanych z siecią elektroenergetyczną Przedsiębiorstwa Energetycznego:

a)W zakresie przyłącza: w stacji K 866 w szynach zbiorczych 20 kV sekcji 1 i 2, pomiędzy polami 20 kV nr 3 i 4 oraz 9 i 10 zabudować odłączniki. Istniejące siatki odgradzające części odbiorcy przenieść (przesunąć) pomiędzy pola nr 3 i 4 oraz 9 i 10

b)W zakresie rozbudowy sieci nie wymagane.

Na sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego prace wykonuje właściciel sieci czyli Przedsiębiorstwo Energetyczne. Poza tym czytając Warunki to w pkt 6 są wyspecyfikowane prace które ma wykonać przedmiot przyłączany – czyli Uniwersytet Śl. Rozpatrując łącznie oba punkty (5 i 6) „Warunków” – wydaje się być oczywistym że odłączniki pomiędzy polami 3 i 4 oraz 9 i 10 zabuduje TAURON.



Pytanie 4 :

W pomieszczeniu technicznym znajdują się rury wodne, prosimy o informację czy są one częścią instalacji grzewczej , czy też stanowią część instalacji wodociągowej i są pod ciśnieniem sieci wodociągowej?

Odpowiedź:

W pomieszczeniu technicznym znajduje się instalacja grzewcza.

Pytanie 5 :

W pomieszczeniu technicznym znajdują się 2 szt. drzwiczek rewizyjnych do kanałów wentylacyjnych lub kominowych , prosimy o informację czy jest możliwa ich likwidacja?

Odpowiedź:

Drzwiczki rewizyjne (2 szt.) w pomieszczeniu technicznym można zlikwidować (nieczynne).

POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Małgorzata Wróblewska