



Katowice dn. 19.06. 2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**DZP.381.016.2018.RB**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 548 000 € (nr sprawy: **DZP.381.016.2018.RB**), którego przedmiotem jest „**Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki”**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ),zwanej dalej *upzp*, w związku z otrzymanym pytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1 :**

**Prosimy o informację, jakie zasilanie mają mieć poszczególne wentylatory (1~230V czy 3~400V)?**

Odpowiedź:

Zestawienie urządzeń jest na str. 10 opisu - tabela. W kolumnie "moc elektryczna" wskazane jest napięcie urządzenia 1F - jednofazowe (230V) lub 3F (400V). Z pojedynczych wentylatorów promieniowych tylko wentylatory do szaf chemicznych posiadają napięcie 400V ze względu na wykonanie EX.

**Pytanie 2 :**

**Prosimy o udostępnienie kart doborowych urządzeń.**

Odpowiedź:

*Wszystkie informacje doborowe są podane na rysunkach i w opisie.*

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*mgr Małgorzata Wróblewska*

*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski*