



Katowice dn. 20.06. 2018 r.

Uczestnicy postępowania

DZP.381.016.2018.RB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 548 000 € (nr sprawy: **DZP.381.016.2018.RB**), którego przedmiotem jest „**Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki”**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.),zwanej dalej *upzp*, w związku z otrzymanym pytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Z uwagi na problem przy doborze wentylatora, prosimy o informację, czy przy obróbce kryształów powstają pyły, jeżeli tak to jakie ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dobrania wentylatora jak dla czystego powietrza. Ilości pyłów są bardzo małe ponieważ nie jest to obróbka na skalę przemysłową.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Małgorzata Wróblewska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

mgr Damian Ludwikowski