

Katowice, 15 października 2013r.

UNIwersytet Śląski

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

nr DZP.381.29.2013.RB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 000 000 € (**nr sprawy: DZP.381.29.2013.RB**), którego przedmiotem jest **„Wykonanie instalacji chłodzenia obiektu CINIbA przy ul. Bankowej 11A, w pomieszczeniach biurowych - obwód chłodniczy S-1”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

„Prosimy o wyjaśnienie podstaw powołania się przez Państwa na Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu dla wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych w związku z wymaganymi minimalnymi wartościami współczynników EER i COP. Rozporządzenie dotyczy jedynie klimatyzatorów o mocy grzewczej lub chłodniczej nie większej niż 12 kW, cytuję:

Artykuł 1 rozporządzenia

Przedmiot i zakres zastosowania

1 Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wymogi dotyczące konieczne ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu zasilanych z sieci zasilania elektrycznego klimatyzatorów o znamionowej wydajności chłodniczej lub – w przypadku gdy produkt nie posiada funkcji chłodzenia – grzewczej ≤ 12 kW oraz wentylatorów przenośnych wyposażonych w wentylatory elektryczne o poborze mocy ≤ 125 W.

W przypadku systemów klimatyzacyjnych w instalacji chłodzenia obiektu Centrum informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka przy ul. Bankowej 11A moce chłodnicze dla poszczególnych systemów wynoszą odpowiednio dla systemu nr 1 : 136 kW, a dla systemu nr 2 : 68 kW, w związku z powyższym systemów tych nie dotyczy w jakikolwiek sposób Rozporządzenie nr 206/2012.”

Pytanie 2 :

Prosimy o wyjaśnienie o wyjaśnienie zapisu SIWZ o konieczności stosowania jedynie pilotów przewodowych do tego z menu bezwzględnie w języku polskim. W projekcie zastosowano urządzenia firmy Mitsubishi Heavy Industrie s z pilotami bezprzewodowymi i przewodowymi, które to nie posiadają menu w języku polskim. W związku z powyższy prosimy o informację czy oferty oparte na urządzeniach i w konfiguracji wskazanej w projekcie zostaną przez Państwa odrzucone?”.

Pytanie 3 :

„W rozdziale I pkt. 9 zapisana jest uwaga: „Wykonawca przejmie gwarancję na wszystkie te elementy obiektu, w które będzie ingerował do dnia 07.07.2014r.”

Pytanie: o jakie elementy chodzi-tylko te elementy, które wchodzi w zakres zamówienia czy również elementy istniejące obecnie, np.: rozdzielnie elektryczne, sufity, szachty instalacyjne ?”.

Pytanie 4 :

Rozdział I pkt. 2 Zakres prac obejmuje: „...należy wykonać instalację elektryczną, niskoprądową instalację sterującą z doprowadzeniem sygnału do pkt BMS. W BMS należy dokonać uzupełnień w oprogramowaniu.

Proszę o podanie protokołu BMS dla istniejącego systemu BMS.

Pytanie 5 :

„Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego ? Jeśli tak, to w jakiej wersji uproszczonej czy szczegółowej ?

Pytanie 6 :

„Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty danych technicznych w przypadku oferowania urządzeń innych niż referencyjne?”

Pytanie 7 :

„Czy w cenie ofert należy uwzględnić wymagane w okresie 36-miesięcznej gwarancji przeglądy serwisowe urządzeń?”

Pytanie 8 :

W opisie projektu zawarta jest informacja: „...proponuje się przyjąć układ chłodzenia zapewniający jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia lub grzania”, czy Zamawiający wymaga , aby system klimatyzacji posiadał funkcję odzysku ciepła ? informacji o odzysku ciepła nie ma na schematach chłodniczych i w zestawieniu materiałów”.

Pytanie 9 :

„Czy w zakres przetargu wchodzi również wykonanie instalacji S-2 według projektu?”

Pytanie 10 :

Czy w wycenie należy uwzględnić również wycenę syfonów kulowych, jeżeli tak, jaki model i ilość – brak informacji w zestawieniu materiałów i przedmiarze?”

Pytanie 11 :

Zwracamy się z pytaniem o akceptację rozwiązania zamiennego produkcji Daikin urządzeń referencyjnych według załączonych doborów technicznych.”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Obwód chłodniczy S-1 składa się z 41 szt. indywidualnych klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 2,2 do 9.0 kW i każdy z nich , a tym samym ich suma musi spełniać wymogi dyrektywy.

Ad. 2

Zamawiający w żadnym dokumencie przetargowym nie użył nazwy Mitsubishi Heavy , a tym bardziej nie wskazał jej jako konieczną do zastosowania. Wszystkie oferty w których zostaną zastosowane urządzenia nie spełniające wymogów SIWZ (a w szczególności posiadające sterowniki na podświetlenie i nie posiadające menu w języku polskim) zostaną odrzucone.

Ad. 3

W SIWZ jest to wyraźnie zaakcentowane , tak , również na istniejące elementy w budynku w które nastąpi ingerencja związana z realizacją zamówienia,

Ad. 4

Zamawiający tylko na potrzeby sterowania i nadzoru wykonaną instalację udostępni w pkt BMS komputer z systemem Windows 7 Profesjonal. Należy sporządzić aplikację z wizualizacją i możliwością składowania danych archiwalnych.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego.

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty danych technicznych w przypadku oferowania urządzeń innych niż referencyjne. Wystarczającym będzie wpisanie w formularzu oferty (pkt.11) typu i producenta urządzeń schładzających jakie Wykonawca będzie zamierzał zamontować.

W związku z powyższym **Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ-załącznik nr 1 pn.: Oferta** poprzez dopisanie pkt. w następującym brzmieniu:

„Oświadczamy, iż zamontujemy urządzenia schładzające typ/producent

.....”

zmianie ulega numeracja pkt. w formularzu oferty , które odpowiednio stają się:

pkt.11 –pkt. 12

pkt.12 –pkt. 13

pkt.13 –pkt. 14
pkt.14 –pkt. 15
pkt.15 –pkt. 16
pkt.16 –pkt. 17
pkt.17 –pkt. 18
pkt.18 –pkt. 19
pkt.19 –pkt. 20

Zmieniony wzór Oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego w pliku pn.: „załącznik nr 1-oferta po zm.”

Ad. 7

Nie należy uwzględnić.

Ad. 8

Zamawiający nie wymaga , aby system klimatyzacji posiadał funkcję odzysku ciepła.

Ad. 9

W zakres przetargu nie wchodzi wykonanie instalacji S-2.

Ad. 10

Nie . Montowane klimatyzatory kasetonowe są z pompkami skroplin.

Ad. 11

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może dokonywać akceptacji zaproponowanego systemu , uczyni to na etapie oceny ofert pod kątem jej zgodności z warunkami określonymi w SIWZ. Załączona do pytania propozycja nie spełnia warunków SIWZ.

POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Małgorzata Wróblewska