



Katowice dn. 27.11.2014 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.13.2014.RB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 186 000 € (**nr sprawy: DZP.381.13.2014.RB**), którego przedmiotem jest „**Remont II piętra DS nr 4 w Sosnowcu wraz z naprawą ubytków elewacji**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.),*zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Instalacje elektryczne. Poz. 9. prosimy o udostępnienie projektu, w którym zaznaczony jest przewód, bądź podanie przekroju przewodu.

Odpowiedź:

Poz. koszt. nr 9 – przewód p/t YDYp 3 x 4 mm², 750V/450 V

Pytanie 2 :

Instalacje elektryczne. Poz. 48 Prosimy o udostępnienie projektu tablic TM oraz tablic piętrowych lub zestawienia materiałów ww tablic. Brak projektów uniemożliwiają rzetelną wycenę.

Odpowiedź:

Poz. koszt. nr 48 :-

Tablica mieszkaniowa TM n/t 2 –rzędowa (pok. studenckie kpl. 20 wyposażone w :

- wył. główny WG FR 100A*
- zabezp. nadprądowe S 301, B 16 A szt.3*
- zab. nadprądowe S 301 B 10 A szt.1*
- lamki sygnaliz. LS /230 V szt. 1*
- wył. różnicowo- prądowy 25/0,03 A szt. 3*



- zamek patentowy master key kod nr 9081 kompatybilny z istniejącym systemem w budynku
- listwy zaciskowe N i PE
- Tablice piętrowe 3 –rzędowe p/t kpl. 6 – korytarz budynku II.p wyposażone w :
- wyl. główny FR 100 A
- lampki sygnaliz. LS zielone szt. 3
- zabezp. nadprądowe S 301 B , 16 A , szt. 4
- wyl. różnicowo-prądowy 40 A / 0,03 A szt. 4
- zab. topikowe mieszkań 25 A / 63 A na szynę TH z wkładką topikową małogabarytową kpl. 6
- zamek master key kod nr 9081 kompatybilny z ist. systemem

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Małgorzata Wróblewska