

Katowice, 11.04.2017 r.

DOTYCZY POSTĘPOWANIA BHP.2017.P.26: „Przeгляд przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej oraz instalacji gaśniczo-gazowej (SUG).”

Pytania OFERENTÓW oraz odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO

do zapytania ofertowego nr: BHP.2017.P.26

Pytanie nr 1.

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo składanie ofert częściowych, tylko na systemy gaśnicze HFC227ea?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Pytanie nr 2.

Proszę o informację czy testy szczelności mają być wykonywane 4 razy w trakcie trwania umowy przy każdym przeglądzie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania testów szczelności 4 razy w trakcie trwania umowy, czyli raz w roku 2017, dwa razy w roku 2018 i raz w roku 2019.

Pytanie nr 3.

Czy przegląd instalacji nie powinien zawierać punktu dotyczącego testów szczelności zbiorników w związku z użytym gazem gaśniczym HFC227ea (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).) ?

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadzi oddzielne postępowanie na wykonywanie testów szczelności zbiorników zawierających gaz HFC227ea.