

Katowice, 23.10.2015 r.

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR **BHP.2015.P.86**: „Świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych przeglądów urządzeń instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).”

**Pytania OFERENTÓW oraz odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO**

**do zapytania ofertowego nr: BHP.2015.P.86**

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubiegania się o w/w zamówienie konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza aby jedna z nich wykazała się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu polegającym na posiadaniu zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na przeprowadzanie konserwacji czujek jonizujących.

### **Odpowiedź:**

Tak, pod warunkiem, że firma wchodząca w skład konsorcjum posiadająca w/w zezwolenie PAA będzie przeprowadzała konserwację czujek jonizacyjnych.

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca mógł zmodyfikować formularz ofertowy tak aby można było wyszczególnić odrębną pozycję transport w przypadku utylizacji czujek jonizacyjnych. Ewentualnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby zadeklarował, że zlecenie utylizacji czujek nie będzie obejmowało mniej niż X czujek, co umożliwiłoby nam wkalkulowanie w koszt utylizacji czujki koszt transportu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji formularza ofertowego. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości czujek przeznaczonych do utylizacji.