



Katowice, 03.09.2020 r.

DOTYCZY POSTĘPOWANIA: BHP.2020.P.37: „Świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych przeglądów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania i dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w Domu Studenta DSN ul. Niemcewicza 8 w Cieszynie.”

**Pytania OFERENTÓW oraz odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO do zapytania ofertowego nr: BHP.2020.P.37**

**Pytanie nr 1.**

Dźwiękowy System Ostrzegawczy - czy Zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu systemu DSO raz w roku wykonać pomiary natężenia dźwięku i zrozumiałości mowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania pomiarów natężenia i zrozumiałości mowy.

**Pytanie nr 2.**

Instalacja zamknięć ppoż. drzwi pożarowych – prosimy o podanie ilości drzwi objętych systemem.

**Odpowiedź:**

Systemem objętych jest 11 drzwi.

**Pytanie nr 3.**

System oddymiania – prosimy o podanie ilości napędów drzwi i okien oraz ilości przycisków oddymiania.

**Odpowiedź:**

System oddymiania obejmuje dwie klapy.

**Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pojedynczego przeglądu instalacji ppoż. w zakresie 50% urządzeń czy też każdy przegląd musi obejmować całość instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie pojedynczego przeglądu instalacji ppoż. w zakresie 50% urządzeń.