

## **Pytania i odpowiedzi**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych p.n. „**DOSTAWA SZAF SERWEROWYCH Z WYPOSAŻENIEM**”

nr **104699/2018**

---

**W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

### **PYTANIE nr 1**

W warunkach zamówienia podano termin dostawy: 14 dni od daty podpisania umowy.  
Czy Zamawiający zmieni treść tego wymagania i wyrazi zgodę na dostawę w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy?  
Powyższą prośbę motywujemy czasem oczekiwania na wyprodukowanie wskazanych urządzeń.

### **ODPOWIEDZ nr 1**

Zamawiający zmienia treść pkt. 4 ppkt. I ogłoszenia – Warunki realizacji zamówienia - i otrzymuje on brzmienie:

**„I) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy”**

### **PYTANIE nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie oczywistej sprzeczności związanej z terminami dostarczenia i otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert dostarczonych w formie pisemnej ma nastąpić dnia 28.05.2018 o godzinie 9.00.  
Natomiast termin dostarczenia ofert w wersji elektronicznej określono na ten sam dzień, ale do godziny 23:59.  
Wynika z tego, że oferty w wersji elektronicznej mogą być składane już po otwarciu i ujawnieniu treści ofert pisemnych.

### **ODPOWIEDŹ nr 2**

Zamawiający zmienia treść pkt. 7 ppkt. I ogłoszenia – Termin składania i otwarcia ofert – i otrzymuje on brzmienie:

**I) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 8.30 na adres: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki – Tadeusz Łabędzki, pokój 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.**

**lub ofertę elektroniczną przesłać na adres mailowy: [tadeusz.labedzki@us.edu.pl](mailto:tadeusz.labedzki@us.edu.pl) do dnia 28 maja 2018r. do godz. 8.30;**

**PYTANIE nr 3**

Chciałbym się dowiedzieć czy w pozycji numer 15:

- Kabel TRUNK S/FTP LSHF-FRNC kat.6A 6 x 4p drut pomarańczowy (6x RJ45 kat.6A - 6x RJ45 kat.6A) 20m.

Kabel ma być zakończony z dwóch stron wtykami RJ45 czy jako gniazda RJ45?

**ODPOWIEDŹ nr 3**

**Kabel typu trunk ma być zakończony gniazdami typu keystone pasującymi do paneli w szafie (kompletny panel to pozycje 12-14).**

**Mając na uwadze powyższe odpowiedzi nie ulega zmianie termin składania ofert.**

*Tadeusz Łabędzki*

.....  
*Imię i nazwisko przedstawiciela Realizatora*