

Katowice, 1 lipca 2013r.

UNIwersytet Śląski

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

nr DZP.381.16.2013.RB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 000.000 € (nr sprawy: DZP.381.16.2013.RB), którego przedmiotem jest „Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczenia wrzutni książek w CINiBA”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytania :

1.

„W projekcie wykonawczym w zestawieniu materiałów widnieje „Kabel YDY 3 x 1,5 mm² ułożony w korytku instalacyjnym -35mb” jest to kabel zasilający, który nie został ujęty w przedmiarze robót. Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej, z której należy wycenić kabel i korytko.”

2.

„W przedmiarze robót lp. 3 „Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2,5 mm² układane w gotowych korytkach -80 m” są to kable do sterowników ściennych które wg. Nas powinny być dwużyłowe. Prosimy o podanie nowej pozycji kosztorysowej, z której należy wycenić kable do sterowników”.

3.

„W projekcie wykonawczym w zestawieniu materiałów widnieje „Przewody skroplin Ø 20 PCV-38 mb” natomiast w przedmiarze robót Lp. 19 „rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. Zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – skropliny 13,5m”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do rodzaju materiału, średnicy i długości”

4.

„Czy sterownik ścienny ma mieć polskie menu?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

W ofercie należy uwzględnić wartości wymienione w zapytaniu, tj. ułożenie kabla YDY 3x1,5mm² w korytku instalacyjnym 35mb.

Ad. 2

W ofercie należy ująć 80mb przewodu 2,5mm²

Ad.3

Należy przyjąć PP \emptyset wewnętrzne 20mm (zewnętrzne 25mm) w ilości 38mb

Ad.4

Tak sterownik ścienny ma mieć polskie menu.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.