



Katowice, 22 maja 2013r.

**UNIwersYTET ŚLĄSKI**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Bankowa 12**

**40-007 Katowice**

**Uczestnicy postępowania**

**nr DZP.381.4.2013.RB**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 000.000 € (nr sprawy: DZP.381.4.2013.RB), którego przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na : likwidacji barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Wydziału Artystycznego, Hali sportowej przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie oraz przebudowie Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego na pracownię dydaktyczne UŚ, przy ul. Paderewskiego 13 w Cieszynie w ramach projektu „Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art””

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w związku z otrzymanym pytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytania :**

**A.SIWZ :**

- 1.Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Załączników do SIWZ Nr 1 do 5 w formie edytowalnej tzn. w formacie „WORD”.
- 2.Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o STWiOR, których numery przywołane zostały w przedmiarach robót i opisane w Części I pkt.4.3 i 4.4 SIWZ.
- 3.Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o opracowanie dotyczące wyjaśnienia użytych znaków towarowych zgodnie z Częścią I pkt.4.3 i 4.4 SIWZ.

**B.„Część A” - Przedmiar – Likwidacja barier architektonicznych – roboty budowlane :**

- 4.Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt techniczny konstrukcji, na który powołuje się opis do projektu budowlanego.
- 5.Poz. Nr 45, 243, 324 - prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyfikacje urządzeń dźwigowych z podaniem dokładnych parametrów dźwigów, ilości przystanków, rodzaju kabiny

**„Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art”**

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

(przelotowa, nieprzelotowa), wymiarów maszynowni, ilości startów, sterowania, standardu wykończenia, panelu sterowania, wentylacji itp. w celu możliwości dokonania wyceny tych urządzeń.  
6.Poz. Nr 31 – prosimy o podanie ilości „m2” szklanych osłon dźwigu wraz z dokładny opisem szkła i o zamieszczenie rys.nr 6 i 6a wymienionych w pkt. 6.11 opisu technicznego.

7.Poz. Nr 32 – prosimy o podanie ilości „m2” paneli z blachy nierdzewnej wraz z opisem rodzaju blachy i wyjaśnienie gdzie mają być wykonane.

8.Poz. Nr 15, 18, 33 – prosimy o podanie ilości robót właściwych dla danej roboty (m2, m3, kg itp.), gdyż 1 kpl. nie jest jednostką określającą ilość robót do wykonania dla w/w pozycji.

9.Wobec tak dużej ilości braków w dokumentacji przetargowej oraz w oparciu o zapisy w ustawie PZP Art.29.1 „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” i Art.31.1 w/w Ustawy „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt wykonawczy architektury i konstrukcji oraz STW i OR dla zakresu w/w przetargu w celu umożliwienia oferentowi przygotowania rzetelnej wyceny robót.

**C.„Część B” - Przedmiar - Roboty budowlane – Etap I (przebudowa z modernizacją i przebudowa istniejącego budynku) :**

10.Poz. Nr 156 – obróbki z blachy miedzianej – według opisu techn.. str.14 obróbki należy wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze blachy miedzianej – prosimy o wyjaśnienie, jaką blachę należy przyjąć do wyceny?

11.Brak w przedmiarze dostawy i montażu wentylatora dachowego typ DV 225-2E wraz z podstawą dachową i robotami budowlanymi niezbędnymi do jego montażu, pokazanego na rzucie dachu – prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

12.Poz. Nr 172 i 173 oraz rys. Nr 24 (Zestawienie stolarki okiennej) – prosimy o podanie koloru stolarki, funkcji otwierania, rodzaju szklenia oraz wyposażenia okien.

13.Poz. Nr 184 – 188 – oraz rys. Nr 25 (Zestawienie stolarki drzwiowej) – prosimy o podanie koloru ślusarki aluminiowej, rodzaju szkła, funkcji poszczególnych kwater (stałe, otwierane), określenie odporności ogniowej oraz rodzaju wyposażenia (np. samozamykacze itp.).

14.Poz. Nr 201 – czy w tej pozycji należy zaliczyć płyty gipsowe ?

15.Poz. Nr 213 – ścianki w płyt GK z pokryciem jednowarstwowym obustronnym – wg opisu technicznego str.12 pkt.3.2 pokrycie powinno być podwójne (dwuwarstwowe) obustronne – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o drugą warstwę płyt GK.

16.Brak w przedmiarze ścianek działowych systemowych Rigips grub. 15 mm z izolacją cieplną grub.10 cm i z podwójnym obustronnym pokryciem zgodnie z opisem techn. str.12 pkt. 3.2 – prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót.

17.Brak w przedmiarze izolacji podłoża na gruncie 2 x papą termozgrzewalną według przekroju 3-3 – prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót.

18.Prosimy o wyjaśnienie czy na elewacji mają być tynki akrylowe malowane farbami silikonowymi – jak w opisie technicznym , czy tynki mineralne malowane farbami silikonowymi jak w przedmiarze robót i na rys. elewacji ?

19.Poz. Nr 250, 274, 281 – balustrady ze stali nierdzewnej – wg opisu techn.. str.13 pkt.4 powinny być systemowe aluminiowe – prosimy o wyjaśnienie, jakie balustrady należy przyjąć do wyceny?

20.Poz. Nr 282 – 287 – schody terenowe – wg opisu techn. str.9 pkt.3.3 – schody należy wykonać jako elementy prefabrykowane typu palisada prostokątna – brak w przedmiarze elementów prefabrykowanych schodów – prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz dołączeniu rys. szczegółowego, na który powołuje się opis techniczny.

#### **D. „Część B” - Przedmiar - Roboty elektryczne – Etap I – segment B :**

21.Poz. Nr 199 – brak schematu złącza ZK-3a – prosimy o dostarczenie schematu.

#### **E. „Część B” - Przedmiar - Roboty budowlane – Etap II (budowa nowego budynku) :**

22.Poz. Nr 71 i 72 oraz rys. Nr 24 (Zestawienie stolarki okiennej) – prosimy o podanie koloru stolarki, funkcji otwierania, rodzaju szklenia oraz wyposażenia okien.

23.Poz. Nr 82 – czy w tej pozycji należy zaliczyć płyty gipsowe ?

24.Poz. Nr 91 – ścianki działowe o grub. 16 cm z płyt GK ognio- i wodoodpornych – wg opisu techn. str. 8 ścianki (od strony sal wykładowych?) należy wykonać z płyt CETRIS o grub. 12 mm – prosimy o podanie, z jakich płyt należy wycenić w/w ścianki.

25.Poz. Nr 111 – ocieplenie ścian wełną mineralną grub.12 cm – według opisu technicznego techn. str.8 i przekroju 2-2 ocieplenie należy wykonać ze styropianu grub. 12 cm – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

26.Poz. Nr 116 – okładzina blendy płytą OSB – wg opisu techn. str.11 blendę należy wykonać z płyt CETRIS o grub.20 mm do zastosowania zewnętrznego – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

27.Poz. Nr 56 – obróbki z blachy miedzianej – według opisu techn.. str.14 obróbki należy wykonać z blachy płaskiej powlekanej w kolorze blachy miedzianej – prosimy o wyjaśnienie, jaką blachę należy przyjąć do wyceny?

28.Brak w przedmiarze izolacji podłoża na gruncie 2 x papą termozgrzewalną według przekroju 2-2 – prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót.

29.Poz. Nr 125 – murek oporowy z kostek firmy Libet typu „Leromur” (zgodnie z rys. Nr 28) – firma Libet nie posiada już w swojej ofercie tego typu kostek – prosimy o podanie, z jakiego materiału należy wykonać w/w murek oporowy?

#### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

**Zamawiającym przypomina, że podstawowym dokumentem określającym rodzaj i zakres prac jest projekt. Przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy.**

#### **Ad. 1**

Zamawiający nie udostępnia załączników w wersji edytowalnej

#### **Ad. 2**

Zamawiający informuje, iż brakująca dokumentacja techniczna został zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w pliku pn.: „Rysunki konstrukcyjne” i „Projekt budowlany” w folderze pn.: „Pytanie 4 do siwz”

#### **Ad. 3**

Zamawiający informuje, iż opracowanie dotyczące wyjaśnienia użytych znaków towarowych nie stanowi załącznika do SIWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

•w rozdz. I pkt. 4 wykreśla się ppkt. 7 i ppkt. 8

#### **Ad. 4, 5**

Zamawiający informuje, iż brakujący projekt konstrukcji , przekroje wind ,rys. barier w został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w pliku pn.: „Rysunki konstrukcyjne 1, 2 dźwigi ” i „Projekt budowlany” w folderze pn.: „Pytanie 4 do siwz”.

#### **Ad. 6, 7, 8**

Wyceny należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji

#### **Ad. 9**

Zamawiający informuje, iż sukcesywnie udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania, zamieścił na stronie internetowej brakującą dokumentację projektową. Dlatego należy zapoznać się z całością materiału zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto w folderze pn.:

„ Przedmiary cz. B” zamieszczono brakujące przedmiary.

#### **Ad. 10**

obróbki blacharskie należy wycenić z blachy miedzianej

#### **Ad. 11**

Zamawiający odsyła do poz.131 przedmiaru elektrycznego cz.I

#### **Ad. 12, 13**

stolarkę należy wycenić w oparciu o zestawienie w PT ,kolor biały

#### **Ad. 14**

nie wyceniamy płyt gipsowych

#### **Ad. 15**

należy do wyceny przyjąć 1-stronne pokrycie ścianki płyta g-k

#### **Ad. 16**

należy wycenić w oparciu o PT

#### **Ad. 17**

**„Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art”**

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego*

wycenę należy dokonać w oparciu o PT

**Ad. 18**

do wyceny należy zgodnie z PT przyjąć tynki mineralne malowane farbą silikatową

**Ad. 19**

wycenić balustrady nierdzewne

**ad. 20**

poz.282 dotyczy wykonania korytowania pod krawężniki , 287 –osadzenie krawężnika na podkładzie betonowym

**Ad. 21**

wycenić należy złącze standardowe przyściennie z tworzywa termoutwardzalnego , IP-54 z zamkiem patentowym ,z rozłącznikami listwowymi 400 A /pionowe , dopływ 250/400A , odpływ 250/400 A WLZ 125/400 A

**ad. 22**

stolarkę należy wycenić w oparciu o zestawienie PT , kolor biały

**ad. 23**

nie wyceniamy płyt gipsowych

**Ad. 24**

ścianki wyceniamy zgodnie z opisem w przedmiarze robót tj. 2xpłyta g-k wodo-ognioodporna o gr.12,5 mm

**Ad. 25**

wycenić docieplenie ścian wełną mineral.12 cm

**Ad. 26**

okładzinę blendy wycenić wg projektu

**Ad. 27**

Odróbki blacharskie wycenić z blachy miedzianej

**Ad. 28**

izolację podłoża na gruncie wycenić w oparciu o PT

**Ad. 29**

murek oporowy należy wycenić z innego materiału zbliżonego parametrami do zaprojektowanego

**POWYŻSZE ZMIANY I WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Małgorzata Wróblewska*

**„Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info - Art”**

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego*