



Katowice, dnia 16.04.2020r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro nr DIIIB.2231.1.8.1.2020 p.n.: **Naprawa mozaiki elewacji południowej Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach przy ul. Bankowej 11.**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie:

1. W specyfikacji napisano: „rozebranie zniszczonej lub odspojonej mozaiki elewacyjnej z płytek ceramicznych szklwionych” - czy chodzi o rozebranie wyłącznie uszkodzonych fragmentów, czy też całości (co wynika z obmiaru?)
W przypadku rozebrania całości mozaiki ponad połowa płytek ulegnie uszkodzeniu. Dodatkowo mozaika ma charakter przestrzenny - płytki nie są osadzone na równej płaszczyźnie.
2. Czy w świetle tych faktów dopuszczalne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji mozaiki bez demontażu (wyjątek to elementy zniszczone lub odspojone)?
3. Czy po przeprowadzonej konserwacji brakujące elementy powinny być wykonane z nowego materiału, a wszystkie spoiny wykute i wykonane na nowo?

Odpowiedź:

1. W trakcie prac rozbiórkowych płytek uszkodzonych i odspojonych pozostałe płytki mogą ulec również uszkodzeniu lub odspojeniu. Dlatego w ofercie należy przewidzieć demontaż całości mozaiki. Należy zastosować ponownie dobre płytki po demontażu. Płytki uszkodzone należy wymienić na nowe.
2. Tak, jest dopuszczalne.
3. Brakujące elementy należy wykonać z nowego materiału i wyspoinować. Na pozostałej powierzchni należy wykuć luźne lub uszkodzone spoiny i wykonać na nowo. Przed wykonaniem ww. robót należy dokonać prób kolorystycznych i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia w pkt.4.4) podano: "Cena oferty jest ceną ryczałtową (załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy)".

Kierownik
Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
mgr inż. Mateusz Szampera

