


- Ciągi zbiorcze przewodów transmisyjnych 4x2 UTP kat. 5e KRONE
- 6 włóknowy światłowód MM 62,5/125 OM2, LSZH
- 4 włóknowy światłowód MM 62,5/125 OM2, LSZH
- Kabel elektryczny
- TK Tablica bezpiecznikowa

- 50x20 PCW — kanał 50x20 z przegrodą w pokojach studenckich
- 150x60 PCW — kanał 150x60 na korytarzach poszczególnych kondygnacji
- 110x60 PCW — kanał 110x60 na korytarzach poszczególnych kondygnacji
- 90x60 PCW — kanał 90x60 dla pionów zasilających
- pion kablowy

- PEL Punkt Elektryczno Logiczny 2xRJ45 + gniazdo zasilania 2xDATA
- AA — kolejny numer gniazda na danej kondygnacji
- B — oznaczenie kondygnacji
- C — oznaczenie punktu dystrybucyjnego (szafy)



Zamawiający/Inwestor	B U D O P R O J E K T				
	Stadium PB-W	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Tytuł projektu	Projektował	Zb. Kluska	7/79	09/08	
	Konstruował	R. Wróbel		09/08	
Tytuł rysunku	Sprawdził	inż. W. Cyba	332/76/Kt	09/08	
	Kier. Zespołu	inż. W. Cyba	332/76/Kt		
	Nr projektu 17/08			Nr rys. E-08	