


Szafa rozdzielcza wolnostojąca
600x600 19" 42U - GPD



Panele zasilające 8x230V
montować na tylnych szynach szafy
Szafę uzależnić do zacisku PE
w rozdzielni (LgY16mm²)

Podkreślenie elementów w szafie liczonej 42U
GPD nie! patrz

Zamawiający/Inwestor Uniwersytet Śląski 40-007 Katowice ul. Bankowa 12	B U D O P R O J E K T			
	Stadium Pg-W	Imię i nazwisko		Nr uprawnień
	Tytuł projektu Budowa sieci logicznej z zasilaniem decykowanym w Domu Studiującego Nauczyciela	Zb. Kluska		7/79
		Konstruował		R. Wróbel
		Sprawdził		Inż. W. Cyba
Tytuł rysunku Rozmieszczenie elementów w szafie krosowej 42U - GPD - niski parter	Kier. Zespołu		Inż. W. Cyba	332/76/Kt
	Nr projektu 17/08		Nr rys. E-10	