


Szafa rozdzielcza wolnostojąca
600x600 19" 27U - PPD

- Panel wentylacyjny dachowy
- Panel światłowodowy 12xDuplex SC
- Panel porządkujący przebiegi kablowe
- Panel 32 portowy UTP kat.5e
- Panel porządkujący przebiegi kablowe
- Panel 32 portowy UTP kat.5e
- Panel porządkujący przebiegi kablowe
- Panel 32 portowy UTP kat.5e
- Panel porządkujący przebiegi kablowe
- Panel 32 portowy UTP kat.5e
- Panel porządkujący przebiegi kablowe
- Panel 32 portowy UTP kat.5e
- Panel porządkujący przebiegi kablowe
- Panel 32 portowy UTP kat.5e
- Panel porządkujący przebiegi kablowe

Pełna na energizacja
Urządzenia aktywne

Panele zasilające 6x230V
montować na tylnych szynach szafy
Szafę uzłębnić do zaciętu PE
w rozdzielni (LgY16mm2)



Rozmieszczenie elementów w szafie inżyneryj 27U
PPD i jejego

Zamawiający/Inwestor		B U D O W A P R O J E K T				
Uniwersytet Śląski 40-007 Katowice ul. Bankowa 12		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Tytuł projektu		Stadium Pg-W				
		Projektował	Zb. Kluska	7/79	08/08	
		Konstruował	R. Wróbel		08/08	
Tytuł rysunku		Sprawił	Inż. W. Cyba	332/76/Kt	08/08	
		Kier. Zespołu	Inż. W. Cyba	332/76/Kt		
		Nr projektu 17/08		Nr rys. E-11		
Rozmieszczenie elementów w szafie krosowej 27U – PPD – I piętro						