

2017/10  
2017.02.28

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TEMAT: Remont instalacji elektrycznej w/z i tablic bezpiecznikowych

ADRES: Katowice ul. Plac Sejmu Śląskiego 1

INWESTOR: Uniwersytet Śląski Katowice ul. Bankowa 12

OPRACOWAŁ

Inż. Zbigniew Jaworski

inż. Zbigniew Jaworski  
[Signature]  
[Stamp]

## SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Wymagania formalne

3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

4. Wymagania dotyczące prowadzenia prac

5. Odbiór robót

Pa/RB/17/10  
tel. nr 219

Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania prac przy remoncie instalacji elektrycznej w/z i tablic elektrycznych na Wydziale Filologii. Wewnętrzne linie zasilające wykonane będą kablami YL Yzo 5x25 i 5x16 i 5x10mm<sup>2</sup> prowadzonymi z RG budynku zlokalizowanej w podziemiu. Kable będą ułożone w rurkach. Kable należy ułożyć pod tynkiem i mocować uchwytyami co 30 cm./dot. 5x10mm<sup>2</sup>/

ST wraz z przedmiotem stanowi podstawę opracowania ofert przetargowych.

Prace winny być prowadzone zgodnie z wiedzą techniczną, oraz z przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie ich realizacji aż do zakończenia i odbioru. Teren winien być po zakończeniu prac doprowadzony do stanu przed realizacją.

Klasyfikacja robót CPV ----- 45310000-3

2021.02.28

Bu/RS/11/11

## WYMAGANIA FORMALNE

bu/26/07/20  
2020.07.26

Wykonawca winien posiadać aktualne świadectwo ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 100 tys. zł. i złożyć je w ofercie. Wykonawca winien prowadzić prace osobami, które, posiadają aktualne zaświadczenia SEP-u kat „E”.

Kryteria oceny ofert to :

80% , czas wykonania 20%

Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zaświadczenie SEP-u „D” i być zarejestrowany w OIIIB. Do oferty należy przedłożyć stosowne oświadczenie. W ofercie należy złożyć kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikację Techniczną. Zaleca się opracowanie kosztorysu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. /Dz.U. z 2001r. nr.80/Kosztorys winien zawierać wy cenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny/R, KpZysk/ i cenę oferty, a także zestawienie materiałów z cenami.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Wszystkie materiały i urządzenia związane z instalacjami muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty i powinny spełniać wymagania jakościowe zgodnie z PN i przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA I KONTROLI PRAC

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z umową i STW i OR, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu Wykonawcy w wykonywaniu prac, będą poprawiane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie decyzje inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie wyznaczonym przez niego i wpisem do dziennika budowy pod groźbą wstrzymania prac a ewentualne skutki finansowe poniesie Wykonawca .  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kontrolę jakości wykonanych prac, przeprowadzi pomiary zgodnie z przedmiarem i wyniki przedłoży przy odbiorze prac.

## ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót nastąpi w terminie umownym a zgłoszenie dokona Wykonawca na piśmie nie dalej jak 7 dni przed terminem. Do odbioru Wykonawca przedłoży Dokumentację powykonawczą w 3 egzempl.