

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zakres prac

W budynku 7-mo kondygnacyjnym Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego na ul. Plac Sejmu Śląskiego nr 1 należy wykonać nową instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Należy zastosować oprawy 2x18W typu Hermetika o czasie działania 2 godziny. W oprawach na klatkach schodowych zabudować piktogramy „kierunek ewakuacyjny”.

Oprawy mają mieć szczelność IP65.

W pionie ubikacji damskich należy wymienić przewody zasilające gniazdka elektryczne 230V. Zastosować przewody o napięciu przebicia 750V.

Pozostałe instalacje wykonać przewodami o napięciu przebicia 750V.

Podstawy prawne kosztorysowania.

Instalacje wykonać zgodnie z kodem:

CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

CPV 453117000-2 Inne instalacje elektryczne.

Przebieg prac w budynku.

Przekazanie frontu prac odbędzie się wpisem do dziennika budowy obiektu.

W budynku jest czynna instalacja elektryczna, której obwody są zabezpieczone w istniejących tablicach bezpiecznikowych.

Należy w istniejących tablicach zabudować osprzęt zabezpieczający instalację oświetlenia.

Prace zanikowe należy zgłosić do odbioru inspektorskiego.

Przygotowanie oferty

Oferta przetargowa winna zawierać: Wykaz i referencje co najmniej 5-ciu robót o podobnym charakterze, uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej, zaświadczenie z Izby Inż. Budownictwa z ważnością do końca 2009r.

Ubezpieczenie OC firmy.

Kosztorys szczegółowy winien zawierać opisy zgodne z przedmiarem i pozycjami KNR a wszelkie błędy i niezgodności będą traktowane jako ewentualne błędy.

BHP i odbiór prac

1. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp i ppoż a wykonywanie prac w tablicach bezpiecznikowych zgłosić do kierownika obiektu. Po zakończeniu robót

należy je zgłosić na piśmie .Do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami na użyty osprzęt. Oraz kosztorys powykonawczy.