





UWAGA!

1. Przewody wykonać z:
   - rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR7,4 (PN16) - Dz25, Dz20x2,8 i przewodzi go z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbioru kanalizacji sanitarnej (pomieszczenia WC) na poziomie danej kondygnacji.
   - rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR11 (PN10) - Dz32- Dz75.

2. Równolegle do przewodów zasilających i powrotu prowadzić przewód odprowadzający skropliny z klimakonwektorów (podczas ogrzania klimatyzacji) przewód ten wykonać z rur climatherm Dz20x2,8 i prowadzić go z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbioru kanalizacji sanitarnej (pomieszczenia WC) na poziomie danej kondygnacji.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR: | Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice ul. Staszicowa 15 | Biuro Projektowo-Usługowe „PROJTERM" Beata Szumek 44-100 Gliwice ul.Żbika 74 | PROJEKTOWAŁ: PTPP sp. z o.o. |
| OBIEKT: | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Katowice ul. Staszicowa 15 | BRANŻA: | NR ZLECENIA: K0825/e |
| TEMAT PROJEKTOWY: | Instalacja przewodu odbiorczego Kondygnacja -1 | SKALA: | NR RYS.: 1/1000 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. K. Szumek | DATA: | DATA: 2025-10-31 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. K. Szumek | | |