

UWAGA:
1. Przewody grzewcze/chłodu wykonać z:
- rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR7,4 (PN16) - Dz25, Dz32- Dz75.
2. Wszystkie podejścia do klimakonwektorów nie opisane na rzucie wykonać z rur o średnicy Dz25.
3. Równolegle do przewodów zasilających i powrotu prowadzić przewód odprowadzający skropliny z klimakonwektorów (podczas działania klimatyzacji) przewód ten wykonać z rur climatherm Dz20x2,8 i prowadzić go z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odboru kanalizacji sanitarnej (pomieszczenia WC) na poziomie danej kondygnacji.
4. W każdym pomieszczeniu w którym znajduje się klimakonwektor zainstalować sterownik typu "A".
5. Przewody prowadzić i izolować zgodnie z uwagami zawartymi w opisie technicznym.

42N 25 klimakonwektor z wymiennikiem dwururowym typ 42NZ255F___ firmy Carrier, z przyłączem i układem rozdzielczym.

PROJEKTERM	Biuro Projektowo-Usługowe „PROJEKTERM" Beata Sromek 44-100 Gliwice ul.Złota 74			BRANŻOWE PBW-4
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12			NR SYMBOLU ICIK/36
OBIEKT:	UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Katowice ul. Bankowa 12			SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja grzewczo-chłodnicza Rzut 1 piętra			DATA: marzec 2012
PROJEKTANT:	mgr inż. B. Sromek	upr. 119/93	BRANŻA:	SIECI I INSTALACJE WOD.-KAN.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. B. Sromek	upr. 119/93		

A3x4