

UWAGA:
1. Przewody grzewcze/chłodu wykonać z:
- rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR7,4 (PN16) - Dz25, - rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR11 (PN10) - Dz32÷Dz75.
2. Wszystkie podejścia do klimakonwektorów nie opisane na rzucie wykonać z rur o średnicy Dz25.
3. Równolegle do przewodów zasilających i powrotu prowadzić przewód odprowadzający skropliny z klimakonwektorów (podczas dzialania klimatyzacji przewód ten wykonać z rur climatherm Dz20x2,8 i prowadzić go z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbioru kanalizacji sanitarnej (pomieszczenia WC) na poziomie dolnej kondygnacji).
4. W każdym pomieszczeniu z którym znajduje się klimakonwektor zsmontować sterownik typu "A".
5. Przewody prowadzić i izolować zgodnie z uwagami zawartymi w opisie technicznym.

PROJEKTERM	Biuro Projektowo-Usługowe „PROJTERM" Beata Sromek 44-100 Gliwice ul.Złota 74	STADIUM PBW-a
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12	NR RYSUNKU ICSK/46
OBIEKT:	UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Katowice ul. Bankowa 12	SKALA 1:100
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja grzewczo-chłodnicza Rzut 2 piętra	DATA marzec 2012
PROJEKTANT:	mgr inż. B. Sromek upr.110/82	BRANŻA: SANITARNA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. B. Sromek upr.110/82	

A3x4