
Zaw_kul DN20
BTAD_odw 2,60 Dn15
typ klimakonwektora
wielkość przepływu czynnika
nuer pomieszczenia
zawór kulowy
moc cieplna klimakonwektora
straty ciśnienia na odbiorniku
zawór regulacyjny STAD
zawór trójdrogowy VZ32 wraz z siłownikiem MZ18B firmy TAC
średnica oraz kvs zaworu
Zawory trójdrogowe dla klimakonwektorów typu VZ32-TAC
42N 33/18
25 x 3,5
312,2 kg/h
Dn15 kvs=1,0 m3/h
42N 43/xx- DN20/Kvs=2,5
42N 33/xx- DN15/Kvs=1,6
42N 25/xx- DN15/Kvs=1,0
UWAGA:
1. Przewody wykonać z:
- rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR7,4 (PN16) - Dz25,
- rur zespolonych climatherm Stabi Glass SDR11 (PN10) - Dz32-Dz75.
2. Równolegle do przewodów zasilających i powrotu prowadzić przewód odprowadzający skropliny z klimakonwektorów (podczas działania klimatyzacji) przewód ten wykonać z rur climatherm Dz20x2,8 i prowadzić go z minimalnym spadkiem 2% w kierunku odbioru kanalizacji sanitarnej (pomieszczenia WC) na poziomie dolnej kondygnacji.
Biuro Projektowo-Usługowe „PROJTERM"
Beata Gromek 44-100 Gliwice ul.Zbożna 74
PSW-6
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Katowice ul. Bankowa 12
Instalacja grzewczo-chłodnicza
Rozwiązanie instalacji klimakonwektorów OSIS 23-35
1:50
Kwiecień 2012
mgr inż. B. Gromek
mgr inż. B. Gromek
mgr inż. T. Kwiek
mgr inż. T. Kwiek
KONSTRUKCYJNA
SANITARNA
ELEKTRYKA