



SCHMAT ZASADNICZY PIĘTROWEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ


ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
inż. Andrzej Kuwak
nr uprawnień 610/90

UWAGA:

1. Instalację oświetleniową należy wykonać jako p/f-przewodząc przewody
YDyp 3x1,5 w osłonie z rury PCv - po trasach jak na rysunku
2. Łączniki świecznikowe szczelne należy montować na wysokości
1,5 m ponad poziomem podłoża

OZNACZENIA:

-  — łącznik świecznikowy -szczelny
-  — oprawa typu plafoniera -szczelna
ze źródłem światła energooszczędnym



PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W POWTARZALNYCH POMIESZCZENIACH KUCHNI I PRALNI



ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego


inż. Andrzej Kuwak
nr uprawnień 610/90

UWAGA:

1. Instalacje gniazd wtykowych należy wykonać jako p/t-prowadząc przewody
YDyp 3x2,5 i YDy 5x4 w rurach osłonowych z PCV - po trasach jak na rysunku
2. Należy stosować osprzęt szczelny - montując go na poziomie 1,2 m
ponad poziomem podłoża

OZNACZENIA:

-  - gniazdo wtykowe szczelne typu 2P+Z
-  - gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem 16A/400V



PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH W POWTARZALNYCH POMIESZCZENIACH KUCHNI I PRALNI

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego

inż. Andrzej Kuwak
nr uprawnień 810/90