





Widoki szafek hydrantowych.



SCHEMAT OBIEKTU

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (objęty opracowaniem)
2. ŁĄCZNIK
3. BUDYNEK LABORATORYJNY
4. ZESPÓŁ SAL AUDYTORYJNYCH
5. MIĘDZYWYDZIAŁOWA AULA



HYDRANT WEWNĘTRZNY 25GW/Qconst

10	1	Gaśnica 6kg		
9	1	Zespół rur 1"		
8	1	Manometr 63/0,1-1,6/		
7	1	Urządzenie regulujące- sterujące		
6	1	Zawór kulowy 1"		PN25
5				
4	1	Zawór hydrantowy 25	mosiądz	
3	1	Zwijadło węzowe 25		30m
2	1	Ramię wychylne proste 25/300		
1	1	Szafa hydrantowa 25GW/Q		
Nr.	Il.szt.	Nazwa części	Mat./półfab.	Uwagi

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

SETIN SP. z o.o.

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom
tel./fax +48 327007753 / www.setin.co / email: setin@setin.co

OBIEKT:	Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec			
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec”.			
TEMAT:	Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionów p.poż. wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem układu hydroforowego w budynku WNoZ przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.			
NAZWA RYSUNKU:	Widoki szafek hydrantowych.			
BRANŻA:	SANITARNA			
ZESPÓŁ ROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. L. Matczyszyn	353/71/Kt	inż. sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY				
OPRACOWAŁ	Magdalena Kostrzewa	533/94	inż. sanitarna	
OPRACOWAŁ	inż. Sławomir Wawrzyniak			
FAZA: PB-W	SKALA: --	DATA: LIPIEC 2014	NR RYS: 15-07/14-IS	

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora.
Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.