



Rzut parteru.

1:100

Szczegół przebiegu inst. p.poż. - szczegół Z.



Szczegół przebiegu inst. p.poż. - szczegół Y.




UWAGA.

Szczegół zabudowy pionów p.poż. płytami g-k. zgodnie z rysunkiem nr 16-07/14/IS.

SCHEMAT OBIEKTU

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (objęty opracowaniem)
2. ŁĄCZNIK
3. BUDYNEK LABORATORYJNY
4. ZESPÓŁ SAL AUDYTORYJNYCH
5. MIĘDZYWYDZIAŁOWA AULA



- H** - Istniejące hydranty HP50 - do demontażu.
- H** - oznaczenie hydrantu wewnętrznego o śr. Ø25 z węzłem półsztywnym o dł. 30 m i reduktorem ciśnienia Dn25 o stałym przepływie - cyfra końcowa oznacza kolejną szafkę w układzie,
- H** - szafka hydrantowa wym. 900x700x250 z miejscem na gaśnicę.
- Z** - oznaczenie dla jednego zaworu hydrantowego o śr. Ø50 i reduktorem ciśn. o stałym przepływie - cyfra końcowa oznacza kolejną szafkę w układzie,
- Z** - szafka do zabudowy jednego zaworu hydrantowego 52 wym. 650x600x250

1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 3C - projektowane pionu instalacji p.poż. hydrantowej.

RO - rura ochronna.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

SETIN

SP. Z O.O.

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom  
tel./fax +48 327007753 / www.setin.co /email: setin@setin.co

OBIEKT:	Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec			
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec”.			
TEMAT:	Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionów p.poż. wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem układu hydroforowego w budynku WNoZ przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.			
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU			
BRANŻA:	SANITARNA			
ZESPÓŁ ROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. L. Matczyszyn	353/71/Kt	inż. sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY				
OPRACOWAŁ	Magdalena Kostrzewa	533/94	inż. sanitarna	
OPRACOWAŁ	inż. Sławomir Wawrzyniak			
FAZA:	SKALA:	DATA:	NR RYS:	
PB-W	1:100	LPIEC 2014	02-07/14-IS	

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora.  
Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118.