


Szczegół zabudowy pionów p.poż pł. g.-k..



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE	
1	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna gr. 12,5 mm	2,00	m²
2	Profil stalowy CW 75	1,80	m
3	Profil stalowy UW 75	0,70	m
4	Wkręt 25 co 750 mm	5,00	szt
5	Wkręt 35 co 250 mm	12,00	szt
6	Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50	szt
7	Taśma uszczelniająca piankowa szer. 70 mm	1,10	m
8	Masa szpachlowa	0,50	kg
9	Taśma spoinowa	2,80	m
10	Masa szpachlowa wykończeniowa	0,10	kg
11	Wkręt "Pchełka" 3,9x11mm	1,00	m²
12	Półnarożnik aluminiowy	5,00	m


Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ³	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE	RODZAJ PROFILI	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
	[mm]			
niewymagana	4600	Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75 ULTRASTIL	w razie potrzeby

SCHEMAT OBIEKTU

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (objęty opracowaniem)
2. ŁĄCZNIK
3. BUDYNEK LABORATORYJNY
4. ZESPÓŁ SAL AUDYTORYJNYCH
5. MIĘDZYWYDZIAŁOWA AULA



PRACOWNIA PROJEKTOWA:

SETIN SP. z o.o.

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom
tel./fax +48 327007753 / www.setin.co /email: setin@setin.co

OBIEKT:	Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec			
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec”.			
TEMAT:	Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionów p.poż. wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem układu hydroforowego w budynku WNoZ przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.			
NAZWA RYSUNKU:	Szczegół zabudowy pionów p.poż. pł. g.-k..			
BRANŻA:	SANITARNA			
ZESPÓŁ ROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. L. Matczyszyn	353/71/Kt	inż. sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY				
OPRACOWAŁ	Magdalena Kostrzewa	533/94	inż. sanitarna	
OPRACOWAŁ	inż. Sławomir Wawrzyniak			
FAZA: PB-W	SKALA: --	DATA: LIPIEC 2014	NR RYS: 16-07/14-IS	

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora.
Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.