



LEGENDA

korytko kablowe ze stali ocynkowanej E90
trasa prowadzenia kabla (N)HXH FE180/E90 5x120mm²

RPP

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA RPP

UWAGA

Przewód kablowy (N)HXH FE180/E90 5x120mm² należy prowadzić w korytkach kablowych ze stali ocynkowanej E90, Przejście kabla przez ściany należy zabezpieczyć rurą ochronną stosownie do klasy ogniowej pomieszczenia, Projektowana rozdzielnia RPP powinna przylegać do istniejącej rozdzielni RGG, Rozdzielnia RPP powinna być zgodna wizualnie z rozdzielnią RGG oraz częścią zmodernizowaną rozdzielni RG-1 znajdującymi się w tym samym pomieszczeniu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA: SETIN SP. z o.o. ul. Dywizji Kościuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom tel./fax +48 327007753 / www.setin.co /email: setin@setin.co				
OBIEKT:	Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec			
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice			
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec”.			
TEMAT:	Projekt przebudowy instalacji zasilania obwodów ppoż. budynku WNoZ ul. Będzińska 60, Sosnowiec			
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIWNICY - trasa prowadzenia kabla zasilającego rozdzielnię RPP			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA			
ZESPÓŁ ROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Jarosław Starosta	SLK/2994/POOE/10	instal. elektr.	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Piotr Piotrowski	SLK/0804/POOE/05	instal. elektr.	
OPRACOWAŁ	inż. Dariusz Kurpanik	-	instal. elektr.	
OPRACOWAŁ				
FAZA: Projekt Wykonawczy	SKALA: 1:100	DATA: WRZESIEŃ 2014	NR RYS: E-2	

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora. Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.