


Rozwinięcie.
1:100h




Przekrój X-X.
1:100



UWAGA:
Wysokość podwieszenia szafek wg. rysunku nr 15-07/14-IS.

SCHEMAT OBIEKTU

- BUDYNEK DYDAKTYCZNY (objęty opracowaniem)
- ŁĄCZNIK
- BUDYNEK LABORATORYJNY
- ZESPÓŁ SAL AUDYTORIJNYCH
- MIEDZYWYDZIAŁOWA AULA



- Hw25/30-1 - oznaczenie hydrantu wewnętrznego o śr. Ø25 z węzłem półstywnym o dł. 30 m, reduktorem ciśnienia DN25 o stałym przepływie - cyfra końcowa oznacza kolejną szafkę w układzie, - szafka hydrantowa wym. 900x700x250 z miejscem na gaśnicę.
- Zhwh52(1)-4 - oznaczenie dla jednego zaworu hydrantowego o śr. Ø50 i reduktorem ciśn. o stałym przepływie - cyfra końcowa oznacza kolejną szafkę w układzie, - szafka do zabudowy jednego zaworu hydrantowego 52 wym. 650x700x250
- Zhwh52(1)-4 - oznaczenie dla jednego zaworu hydrantowego o śr. Ø50 i reduktorem ciśn. o stałym przepływie - cyfra końcowa oznacza kolejną szafkę w układzie, - szafka do zabudowy jednego zaworu hydrantowego 52 wym. 650x600x250
- Zhwh52(2)-1 - oznaczenie dla dwóch zaworów hydrantowych o śr. Ø50 i reduktorem ciśn. o stałym przepływie - cyfra końcowa oznacza kolejną szafkę w układzie, - szafka do zabudowy dwóch zaworów hydrantowych 52 wym. 650x700x250
- PS - punkt stały mocowania instalacji p.poz.

- 1A, 1B, 1C, 1D, - projektowane piony instalacji p.poz. hydrantowej.
1E, 2A, 2B, 2C,
3A, 3B, 3C,

RO - rura ochronna.

PRACOWNIA PROJEKTOWA: SETIN SP. z o.o. ul. Dąbrowskiej 60 w Sosnowcu tel./fax +48 327007753 / www.setin.co email: setin@setin.co			
OBIEKT:	Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Bedzińska 60		
INWESTOR:	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice		
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Bedzińskiej 60 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Bedzińska 60, Sosnowiec”.		
TEMAT:	Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionów p.poz. wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz z zasileniem układu hydroforowego w budynku WNoZ przy ul. Bedzińskiej 60 w Sosnowcu.		
NAZWA RYSUNKU: BRANŻA:	ROZWINIĘCIE. PRZESKROJ X-X. SANITARNA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. L. Matczyszyn	353/71/KI	inż. sanitarna
SPRAWDZAJĄCY			
OPRACOWAŁ	Magdalena Kostrzewska	533/94	inż. sanitarna
OPRACOWAŁ	inż. Sławomir Wawrzyniak		
FAZA:	SKALA:	DATA:	NR RYS:
PB-W	1:100h	LIPIEC 2014	12-07/14-IS
Rozwinięcie powstało w niniejszym dokumencie z wyłączeniem własności i inwestycji. Udzielanie i powielanie w in. dokumentach bez zgody autora jest zabronione. D.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.			