

UNIwersytet Śląski

Katowice, dnia 10.04.2020 r.

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.006.2020.RB

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ VII – ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.006.2020.RB** o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.. **Budowa „Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)”**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie braku konieczności montażu zestawu do demineralizacji wody w laboratoriach.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza brak konieczności montażu zestawu do demineralizacji wody w laboratoriach.

Pytanie 2:

Czy w dygestorium w związku z prowadzonymi badaniami może pojawić się atmosfera wybuchowa?

Odpowiedź 2:

W dygestoriach nie przewiduje się powstawania atmosfery wybuchowej, przewiduje się między innymi prace z rozpuszczalnikami organicznymi, etc.

Pytanie 3:

Proszę o określenie wymagań dotyczących przyborów bezpieczeństwa. Czy w pom. laboratoryjnych jest wymagana oczomyjka lub prysznic bezpieczeństwa.

Odpowiedź 3:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez doprecyzowanie jej zapisów tj.: w laboratoriach należy przewidzieć oczomyjki, w laboratoriach 1.10 i 1.11 należy przewidzieć również prysznic bezpieczeństwa.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

Zatwierdzam:

**mgr Agnieszka Maj – Z-ca Kanclerza
ds. Inwestycji
i Zarządzania Logistycznego**