

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 20.11.2013r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR DZP.381.32.2013.RB

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.32.2013.RB** o wartości zamówienia poniżej 200.000 € na „**Remont III piętra w Domu Studenta nr 4 na Osiedlu Akademickim w Sosnowcu, ul. Lwowska 2**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy gładzie w pomieszczeniach mokrych (natryski) mają być wykonane ze szpachlówki BREPLASTA Beckers i malowanie pomieszczeń mokrych farbami VATRUMSTACK Beckers?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z podanym opisem niektórych pozycji przedmiaru budowlanego należy zastosować specjalną gładź i farbę przeznaczoną do pomieszczeń mokrych.

Podane w pytaniu typy materiałów mogą być zastosowane do tych pomieszczeń.

Pytanie nr 2:

Czy Inwestor przewiduje przeliczenie kosztorysu ofertowego jeśli nastąpi podwyżka cen materiałów budowlanych w 2014r., ponieważ roboty będą wykonywane w trzecim kwartale 2014r.?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje przeliczenia kosztorysu ofertowego nawet w przypadku, gdy w 2014 roku nastąpią jakiegokolwiek zmiany składników cenowych kosztorysu. Wykonawca robót składając ofertę winien uwzględnić ryzyko ewentualnego wzrostu cen np. materiałów budowlanych czy robocizny w 2014 roku.

mgr Aneta Szturc – Krawczyk

Z-ca Komisji Przetargowej

mgr Olga Rojek

Przewodniczący Komisji Przetargowej