



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 14.08.2014 r.

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.66.2014.DW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 207.000,00 € p.n. **Dostawa agregatu prądotwórczego** (nr postępowania **DZP.381.66.2014.DW**).

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej także ustawą Pzp), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z udzielonymi przez Państwa odpowiedziami proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

W związku z tym, że agregat ma być wyposażony w obudowę typu „kontener morski” oraz Zamawiający przygotowuje miejsce posadowienia agregatu dla zestawu 2xkontener morski, czy Zamawiający oczekuje dostawy agregatu w kontenerze 40-stopowym, takie gabaryty kontenera znacznie ułatwiłyby wyciszenie do wymaganych 75dB z 1m

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia w obudowie o podwójnej długości (40-stopowej). Zamawiający przygotowuje fundament pod dwa agregaty w obudowach typu kontener morski, stąd określenie fundament dla zestawu 2 x kontener. Przedmiotowe zamówienie dotyczy dostawy jednego z agregatów (pierwszego), a nie dostawy w podwójnym kontenerze.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran