



Katowice, dnia 11.02.2016r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Bankowa 12,  
40-006 Katowice  
tel. (032) 359 19 24,  
fax. (0-32) 359 20 48

L.dz. DZP.381.04.2016.DW

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 209.000 € pn. „Dostawa systemu nagłośnienia”, Nr spr. DZP.381.04.2016.DW

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie Wykonawcy:** „W specyfikacji możemy przeczytać informację, że zaprojektowany system jest systemem 100V, natomiast wyspecyfikowane głośniki są opisane jako Hi-fi. Nie ma informacji co do mocy na odczepach autotransformatora. Proszę o doprecyzowanie parametrów wzmacniacza oraz głośników, dotyczących pracy w linii 100V.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Moc dla linii 100V z odczepami powinna wynosić: 2,5W-5W-10W-20W.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Kalina Rożek