



UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 27.03.2020 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.023.2020.DW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.020.2020.DW** o wartości zamówienia poniżej 214 000 € p.n.. „**Dostawa, montaż i uruchomienie 7 zestawów klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Śląskiego**”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie1:

Dotyczy części A postępowania:

W wymaganiach dotyczących parametrów klimatyzatorów (np. W budynku przy ulicy Bankowej 14) wskazują Państwo, że dla jednostek wewnętrznych wymagany jest następujący parametr:

"poziome wachlowanie żaluzji" - wachlowanie "górze- dół" czy "lewo - prawo"?

Odpowiedź 1:

Dotyczy wszystkich części postępowania:

Przez „poziome wachlowanie żaluzji” Zamawiający rozumie wachlowanie góra – dół, tzn. strumień powietrza jest korygowany wyżej lub niżej a nie w prawo lub w lewo.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran

